

Vilkår for centrale udsalgssteder, hvor der i det fri opbevares mere end 4.000 kg fyrværkeri af kategori I og II.

Pladsen:

1. Pladsen for placering af et centralt udsalgssted kan være en cirkusplads, en fodboldbane, en dyrskueplads og lign., som er åben ud til omgivelserne og ligger langt fra følsom bebyggelse, dvs. 250 m fra sygehuse, skoler og andre bygninger med mange mennesker samt tættere beboelsesområder, og 100 m fra spredte beboelsesområder og hovedtrafikårer. Pladser omgivet af høje tribuner o.l. er ikke at betragte som åbne pladser pga. forringede flugtvejsforhold og risiko for brandspredning.
2. Ved indgangen til pladsen og ved containere samt salgssteder skal der skiltes med ”tobaksrygning og afbrænding af fyrværkeri forbudt”. Skilte skal være af en sådan størrelse, at man på afstand orienteres om faren ved brug af åben ild.

Opbevaring af fyrværkeri:

3. Opbevaring af fyrværkeri skal ske i 20 fods containere, der er aflåste, når der ikke indsættes eller udtages varer.
4. Den maksimale oplagsmængde i en container er 3.000 kg (brutto) af blandet kategori I- og II-fyrværkeri, idet mængden af kategori II-fyrværkeri højst må udgøre 1.500 kg.
5. Levering af fyrværkeri til oplagspladsen skal ske af en særskilt indgang til opbevaringspladsen, hvor publikum ikke har adgang, og hvor baglænskørsel så vidt muligt skal undgås. Det skal dog være muligt at placere fyldte containere og hente tomme containere.

Indretning af opbevaringsstedet:

6. Opbevaringsstedet for containere skal indhegnes således, at uvedkommende effektivt hindres adgang.
7. Afstand mellem containere skal være mindst 10 m.
8. Containere skal orienteres således, at døre vender væk fra salgsområdet.
9. Områder med højst 4 containere skal være indbyrdes adskilte med mindst 20 m.

Indretning af salgsområdet:

10. Salgssted skal placeres mindst 25 m fra containernes bagside.

11. Afstand mellem 2 salgssteder skal være mindst 20 m.
12. På det enkelte salgssted må den samlede mængde af kategori I- og II-fyrværkeri ikke overstige 200 kg.
13. Det skal sikres, at publikum ikke har adgang til området mellem salgsstederne og containere.
14. Salgsstedet skal indrettes således, at kødannelse håndteres hensigtsmæssigt mht. flugtveje, og at der ved diske kun er adgang for de kunder, der betjenes. Endvidere skal salgsstedet indrettes således, at der sikres flugtveje for personalet.

Ordensmæssige forhold

15. Der må ikke foregå andre aktiviteter på området end opbevaring og salg af fyrværkeri.
16. Det skal sikres, at pladsen er oplyst, hvis der håndteres fyrværkeri efter mørkets frembrud.
17. Der skal etableres en ordning med rondering af fast vågen sikkerhedsvagt efter arbejdstids ophør.
18. Tom emballage skal placeres adskilt fra fyrværkeri og skal løbende fjernes fra området.
19. Biler må ikke parkeres nærmere end 50 m fra containere og 20 m fra salgssteder.
20. Der skal placeres frostsikre trykvandslukkere ved salgsstederne og ved opbevaringscontainere.
21. Det skal sikres - ved aftale med det kommunale redningsberedskab - at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på pladsen.