




Foreningen af  
KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

### Bemærkninger til forskrifter

Udkastet er gennemgået og der er enkelte punkter som giver anledning til bemærkninger. Nogle hvor en tydeliggørelse vil være godt og nogle som efter vor mening må tilpasses.

- 1.1 Der bør være en oversigt over klassifikationer, såvel ADR som den danske klassifikation. Klassifikationen kan sættes i relation til opdelingen af fyrværkeri efter denne forskrift hvor der anvendes betegnelsen konsumfyrværkeri opdelt dels som "småfyrværkeri" og som "nytårsfyrværkeri".
- 1.1.14 Ydre sikkerhedsafstand er en uheldig betegnelse idet dette begreb anvendes generelt ved et skadested og ikke specifikt som her. Ordet sikkerhedsafstand kan evt. anvendes. I øvrigt en lidt "knudret" formulering i dette stykket.
- 1.4.2 Anmeldelse gælder altid for salg og håndtering, men ved oplag gælder det kun for "mindre" oplag idet øvrige oplag kræver godkendelse.  
Det bør tilføjes at anmeldelse skal ske min. 15 arbejdsdage forud. (kommunen bør have mulighed for at reagerer på anmeldelsen, evt. forebyggende dialog)
- 2.3.5 Betegnelsen "Tilstødende lokale" dækker det ethvert lokale blot det er adskilt fra butikken. Kan det heraf så udledes at bestemmelser i forhold til beboelse først kommer i anvendelse når mængden overstiger 25 kg NEM i et lokale og 50 kg NEM ved udendørs salgssted.
- 2.4.1 Tilladelse ..... af salgssted "*i det fri*" gives .....i det fri bør tilføjes for at tydeliggøre at der kun kræves tilladelse når salgsstedet er i det fri.
- 2.7.8 Bestemmelser om reduktion i afstandskrav bør omformuleres så der ikke ledes til at tro, at man kan undlade dør til det fri. Der kunne stå, *såfremt der ikke er åbninger fra rummet mod andre bygningers åbninger eller større brandfarligt oplag...*
- 2.8.7 Vær opmærksom på at sumreglen også skal gælde her.
- 2.8.16 Jeg vil igen bemærke at tidligere fremsendte beskrivelse af alternativ "anordning" til slukning, bør indgå (spredeskjold). Denne anordning sikre at brandvæsenet hurtigt kan få meget vand fordelt i en container uden at skulle åbne containeren. Det er kendt at man ikke kan slukke antændt fyrværkeri, men man kan hindre udbredelsen ved at gennemvæde ikke antændt fyrværkeri, dette skal ske hurtigt. (meget vand på kort tid er vigtig)



Foreningen af  
KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

- 3.1 Bestemmelserne om forbud mod dette oplag bør ligeledes omfatte lokaler udover salgssteder som er godkendt til salg mv., hermed undgår vi oplag af det farlige fyrværkeri i lader, lagerlokaler, private oplag, som ikke har en godkendelse.
- 4.5.4.11 Vandret indblæsningsåbning i vindueskarme??
- 4.5.5.2 Er det muligt jf. 4.5.1.6 og må skulle forstås som brandsektioner med fyrværkeri
- 4.5.6 Pakkeafsnit bør adskilles fra lagerrum.  
+5.3.3
- 4.5.7.4 Skrivefejl i næstsidste linie, and skal være *end*.
- 4.6.14 Må der her anvendes containere over 20 fod, ellers er det vel ikke muligt at få over  
+5.4.7 6 m dybde.
- 5.3.1.1 "Det enkelte oplag" eksempelvis i relation til 5.2. Betyder det at når afstandskravene i 5.5.3 er opfyldt er der ingen øvre grænse for NEM på matriklen/ virksomheden, når blot oplaget opdeles?

Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til vor høringssvar kan rettes til Jørgen Pedersen, Beredskabscenter Aalborg. Tlf. 70 11 55 11, mob. 40 53 39 01.

Vi fremsender vore bemærkninger på mail og vil eftersende et enslydende brev.

Venlig hilsen

Peter Staunstrup  
Formand for FKB

Jørgen Pedersen  
Bestyrelsesmedlem FKB