

DANSK HANDEL & SERVICE

Forsvarsministeriet
Att.: Michael Larsen
mil@fmn.dk

22. juli 2005
hhy
hhy@dhs.dk

UDKAST

Udkast til ændring af bekendtgørelse om fyrværkeri og de tekniske forskrifter for fyrværkeri

Dansk Handel & Service har den 18. juli 2005 modtaget ovennævnte udkast til bekendtgørelse og tekniske forskrifter for fyrværkeri i høring.

Høringsfristen har været særdeles kort og falder tillige sammen med ferieperioden. Som følge heraf har det ikke været muligt at få en detaljeret vurdering fra Dansk Handel & Service' medlemmer af udkastet og konsekvenserne heraf for detailledet. Bemærkningerne i det følgende er således foreløbige, og vi forbeholder os muligheden for efterfølgende at fremsende yderligere bemærkninger.

Generelt bemærkes, at udkastet til ændrede fyrværkeriregler medfører stærkt skærpede krav for detailhandlen og detailhandelns leverandører samt at reglerne vil påføre virksomhederne en række meromkostninger. De øgede omkostninger for den etablerede handel øger risikoen for konkurrenceforvridning som følge af salg af ulovligt fyrværkeri. Der er således fortsat behov for en effektiv håndhævelse og opfølgning fra myndighedernes side for at hindre denne konkurrenceforvridning.

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri etc.

Til §§ 10, 13 og 18, stk. 2

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal indhentes tilladelse ved opbevaring af fyrværkeri samt at der skal ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen ved salg og håndtering af nytårsfyrværkeri i detailhandlen.

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, at en tilladelse til opbevaring af fyrværkeri i detailhandlen - der skal foretages når de opbevarede mængder overstiger det i § 12 angivne - erstatter en anmeldelse til kommunalbestyrelsen for salg og håndtering. En ansøgning om tilladelse fra detailhandlen skal dække såvel adgangen til at opbevare, sælge og håndtere fyrværkeriet.

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at anmeldelse skal ske med "den fornødne beskrivelse".

Der er behov for en præcisering af hvilke oplysninger, der skal indsendes til kommunalbestyrelserne for at sikre, at der stilles samme krav til indholdet af den "fornødne beskrivelse" over hele landet.

Af hensynet til detailhandlens mulighed for at disponere til det førstkommende nytår, er det der tillige behov for en hurtig central udmelding fra myndighederne om, hvornår virksomhederne kan indsende ansøgninger om tilladelser og indsende anmeldelser til kommunalbestyrelsen samt en forventet tidsplan for behandlingen af ansøgningerne.

Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Punkt 2.8.7

Det fremgår af bestemmelsen, at containere, hvor der opbevares komsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en indbyrdes afstand på mindst 10 meter.

Beredskabsstyrelsen oplyste på et møde i januar 2005 med detailhandlen om en løsning, der blev brugt i 2004 og hvor der mellem 2 containere blev placeret en betonvæg. Denne løsning gjorde, at man kunne mindske afstanden mellem 2 containere væsentligt. Styrelsen har på efterfølgende møde stillet sig positivt overfor brugen af denne løsning, hvorfor det skal fremgå af bekendtgørelsen, at afstandskravene kan reduceres ved brug af denne løsning.

Punkt 2.7.8 og pkt. 2.8.12:

Det fremgår af de tekniske forskrifter, at afstandskravet på 100 meter kan reduceres til 40 meter, hvis der monteres en anordning til forhindring af udslyngning af løselede. Konkret kan montering af overlappende trådgitre, der opfylder nærmere specificerede krav og placeres inde i containeren opfylde kravene.

De angivne krav til gitrene og placeringen heraf efterlader flere spørgsmål herunder om

- der må opbevares fyrværkeri i begge sider af containeren (da det inderste gitter jo kun dækker den ene halvdel af containeren, jf pkt e) ?
- trådgitrene fx kan fastgøres med hængelåse i top/bund eller fx hægtes på nogle beslag monteret i containeren. Der er således behov for hegnet nemt skal kunne fjernes ved opfyldning af varer.

Pkt. 2.8.16

Det fremgår af bestemmelsen, at der skal indføres sprinkler systemer efter nærmere angivne retningslinjer.

Forslaget vil medføre en stor meromkostning for detailhandlen og formentlig medføre vanskeligheder med at fremskaffe det fornødne antal containere til det kommende nytår. Det er vigtigt at sikre, at i det omfang der er mulighed for at udarbejde andre systemer med samme slukningseffekt som det anviste system skal disse kunne anvendes på samme vilkår som den anviste løsning.

Øvrige bemærkninger

De tekniske forskrifter henviser til andre regelsæt ved opbevaring af fyrværkeri i bygninger

og containere. Der gælder fx kravet om, at opbevarings rummet/containeren skal klassificeres som eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse 4.

Disse regler skal enten uddybes eller vedlægges som bilag til de tekniske forskrifter.

Med venlig hilsen
Dansk Handel & Service

Henrik Hyltoft
Chefkonsulent