

**Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 35 af
8. juni 2005 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (Alm. del
– spørgsmål 35).**

Spørgsmål nr. 35:

Kan ministeren bekræfte, at der er forskel på de krav der stilles til en virksomhed med hensyn til mærkning af lokaliteter, hvor der opbevares kemikalier herunder organiske opløsningsmidler af henholdsvis brandmyndighederne og Arbejdstilsynet, og at brandmyndighedernes krav er mere restriktive? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse om han finder sådanne forskelle hensigtsmæssige i forhold til et godt arbejdsmiljø.

September 2005

Vores sag

20050068528 + 204-0004

Svar:

Jeg har hørt Arbejdstilsynet, som oplyser følgende:

Arbejdstilsynet stiller krav om, at der i nødvendigt omfang findes en holdbar skiltning anbragt på hensigtsmæssige steder, der giver oplysning eller advarsel om forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning.

Arbejdstilsynets regler indeholder ikke specifikke krav til skiltning ved oplag af brandfarlige væsker eller kemikalier, der kan være eksplosive.

Beredskabsstyrelsen har telefonisk oplyst til Arbejdstilsynet, at brandmyndighederne har bestemmelser om fx oplag af brandfarlige væsker. Bestemmelserne indeholder bl.a. krav til oplagets størrelse, til indretning af lokaler, til elektriske installationer, til brandslukningsmateriel og til skiltning med forbud mod rygning og brug af åben ild.

Brandmyndighedernes bestemmelser om skiltning supplerer således Arbejdstilsynets bestemmelser om skiltning, når det drejer sig om brandfarlige virksomheder og oplag.

Arbejdstilsynet stiller ikke krav, der går ud over kravene efter brandmyndighedernes regler.

Jeg kan henholde mig til Arbejdstilsynets oplysninger.