

FOLKETINGETS OMBUDSMAND

Gammel Torv 22. 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17
Personlig henvendelse 10-15

15 JUNI 2006

Dato:

J.nr.: 2006-1116-617
Sagsbehandler: PH
(Bedes anført ved henvendelser)
Akt. nr.: 6

Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 København K

Retsudvalget
REU alm. del - Bilag 672
Offentligt

+ kopi

Vedrørende besigtigelse af venterum på politistationen i Gentofte

Den 17. maj 2006 foretog ombudsmandsembedet besigtigelse af venterummene på politistationen i Gentofte i forbindelse med inspektion af detentionen samme sted.

Til retsudvalgets orientering vedlægger jeg kopi af et brev af i dag til Politimesteren i Gentofte vedrørende denne besigtigelse.

Med venlig hilsen



Hans Gammeltoft-Hansen

JLKETINGETS OMBUDSMAND

Gammeltorv 22, 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17
Personlig henvendelse 10-15

Dato: 15 JUNI 2006

J.nr.: 2006-1116-617
Sagsbehandler: PH
(Bedes anført ved henvendelser)
Akt. nr.: 3

Politimesteren i Gentofte
Kildegårdsvej 71
2900 Hellerup

KOPI

Vedrørende besigtigelse af venterum på politistationen i Gentofte

I forbindelse med min inspektion den 17. maj 2006 af detentionen i Gentofte foretog jeg tillige besigtigelse af venterummene på politistationen i Gentofte.

Politiet i Gentofte råder over i alt to venterum som benyttes både af ordens- og kriminalpolitiet. Det ene er beliggende i kælderen og det andet i stueetagen.

Rigspolitichefen har i sin statusrapport af januar 2006 der er udfærdiget efter Rigspolitichefens gennemgang af samtlige venterum i landet, bemærket at begge venterum er indrettet i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning fra 1992 om indretning af nye politibygninger med tilhørende rettelsesblad, dog foreligger der ikke oplysninger om hvorvidt ventilationssystemet har en effekt svarende til 8 gange luftskifte. Rigspolitichefen har konkluderet at venterumsforholdene på politistationen i Gentofte er fuldt ud tilfredsstillende.

Det venterum der ligger i kælderen, ligger ved siden af politistationens detentionslokaler og er oprindeligt et detentionslokale der nu anvendes som venterum. Bortset fra at der i rummet er monteret en bænk i rummets længde, svarer det således i sin indretning til detentionslokalerne som er beskrevet nærmere i rapporten om min inspektion af detentionen i Gentofte. Som det fremgår heraf, er der i døren til detentionerne og venterummet indkig i form af en smal sprække i døren som på den indvendige side er dækket af en metalplade med store huller (ca. 18 mm). Da dette gitter på grund af størrelsen af hullerne efter min opfattelse kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko idet det vil være muligt at fastgøre genstande der vil kunne benyttes til selvbeskadigelse, har jeg i sagen vedrørende inspektionen af detentionen henstillet til Politimesteren i Gentofte at iværksætte en løsning der er sikkerhedsmæssig forsvarlig og samtidig gør det muligt at kigge ind i lokalerne udefra (fx montering af et brudsikkert glas i sprækken). Jeg har bedt om underretning om hvad der sker i den anledning. Denne henstilling omfatter også venterummet, og jeg foretager mig derfor ikke mere vedrørende dette forhold i denne sag.

Uden for venterummet i kælderen er der monteret en rød indikatorlampe, men dette lokale har ligesom detentionslokalerne udstyr til elektronisk overvågning som foruden kommunikationsanlæg omfatter tv-overvågning fra det lokale hvor vagthavende er placeret. Så vidt jeg forstod tændes dette overvågningsudstyr også når der er nogen i venterummet. I dette lokale hænger en opslagstavle med angivelse af de enkelte (detentionslokaler og) venterum, og det blev oplyst at (detentionsrapport eller) anholdelsesrapport hænges op på tavlen når der er nogen i lokalene, og først fjernes igen når de pågældende udtages af lokalene.

Jeg kan til orientering for Politimesteren i Gentofte oplyse at jeg i sagen vedrørende min inspektion af venterummene på politistationen i Grindsted – der også har videoovervågning af venterummene der er tidligere detentionslokaler – har spurgt Justitsministeriet om der i venterum bør være oplysning om at det er videoovervåget, selv om de venterumsanbragte kan se kameraet i venterummet. Jeg har endnu ikke modtaget svar fra Justitsministeriet vedrørende dette spørgsmål.

Det venterum der ligger i stueplan, ligger tæt på det lokale hvor vagthavende er placeret (og er uden videoovervågning). Der er tale om et stort lokale (ca. 8 m²) med meget højt til loftet. Det er indrettet i et lokale der tidligere har været benyttet til andet formål, og i den forbindelse er vinduet og radiatoren blevet blændet. Der er ventilationshuller i "vindueskarmen" over radiatoren og en åbning for nedentil ventilation. Der er endvidere monteret udsugning i væggen, og i loftet er der et lysstofrør. Lokalet er malet lyst og fremtrådte helt nymalet. Dørkarmene er afrundede så det ikke er muligt at fastgøre noget omkring karmen. Uden for på gangen er en rød indikatorlampe.


Døren vender udad; den er blevet vendt efter Rigspolitechefens gennemgang af venterummene på politistationen som led i gennemgangen af samtlige venterum i landet. Døren er indvendig forsynet med en relativ stor rude som var ridset og havde brandmærker, og udvendigt er monteret en klap.

Selv om det på grund af rudens størrelse var muligt at se ind i rummet, generes udsynet efter min opfattelse af de nævnte ridser mv. Jeg går ud fra at politimesteren vil overveje en udskiftning af ruden.

Jeg er i øvrigt enig med Rigspolitechefen i at venterumsforholdene på politistationen i Gentofte er fuldt ud tilfredsstillende.

Det bemærkes at kaldeanlæggene i begge venterum blev afprøvet under besigtigelsen, og at de virkede.

Med venlig hilsen



Lennart Frandsen
Inspektionschef

Kopi er samtidig sendt til:
Justitsministeriet
Rigspolitichefen
Folketingets Retsudvalg