

**BEREDSKABSCENTER
AALBORG**

Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret, fagkontor
Udkærsvvej 15
8200 Aarhus N
Att: Jørgen Hviid

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri
FLF alm. del - bilag 454
Offentligt

Udtalelse vedr. brandkrav til landbruget:

27. juni 2007

I forlængelse af vores samtale i forbindelse med nye brandkrav for landbrug indflettet i BR-2007 har vi følgende kommentarer.

Init.: JP

Idet landbruget sidestilles med industribyggeri i BR-2007 bør man lave nogle tilpasninger for landbruget. Især omkring de aktive/passive brandsikrings tiltag bør man være opmærksom.

Åbningstider
Man-ons 9-14
Tor 9 - 17
Fre 9 - 14

Her tænkes især på ABA-anlæg, der typisk ikke tåler snavs/støv hvilket jo findes hyppigt i landbruget. Detektorerne til ABA og/eller mekanisk brandventilation vil derfor skulle serviceres meget hyppigere end for industrien for ikke at give fejllarmen, hvilket under alle omstændigheder vurderes at være svært at undgå.

Det er vores opfattelse, at man i landbruget bør fokusere mere på de passive brandsikrings tiltag som efter etablering, kræver et minimum af vedligeholdelse for at være funktionsdygtige det "vanskelige" miljø taget i betragtning.

I åbne stalde (kvægstalde f.eks) kunne der stilles krav til:

1. **Naturlig brandventilation** med fast åben kip/tilluft eller mekanisk brandventilation efter eget valg baseret på skriftlig dokumentation eller udført efter vejledning
2. Evt. røggardiner pr. min. 2000 m²
3. Et minimum af **brændbart oplag** i stalden (kun strøelse og foder på foderbord)
4. **Slangevinder** dækkene hele stalden (idet brande tit opstår ved kørsel med maskiner i stalden)
5. **Større krav til bredde/mindre længde af flugtveje** i stalden (Fokus på staldinventar/indretning)
6. **Tung sektionering** til andre typer bebyggelse (maskinhuse, halmhuse, beboelse mv.)
7. **Krav til materialer på inventar** (Gummimåtter, staldinventar mv.)

Beredskabscenter Aalborg

Beredskabschefen
Postboks 529

Thomas Boss Gade 6
9100 Aalborg

Telefon: +45 70 11 55 11
Telefax: +45 70 11 55 12

www.aalborgkommune.dk/beredskab
jp@aalborg.dk



**AALBORG
KOMMUNE**

I lukkede staldtyper (Svinestalde, Kyllingefarme f. eks) kunne krav stilles til:

1. mekanisk brandventilation kombineret med komfortventilationen
2. Slukningsudstyr i stalden
3. Bedre flugtvejsdimensionering med fokus på staldindretning/inventar
4. Tung brandsektionering i mindre enheder (600 m²) og ingen oplag i stalden
5. Krav til materialer på inventar (Gummimåtter, staldinventar mv.)

Bygninger med halmoplag:

For bygninger med oplag af halm større end 1000 m³ skal der indhentes tilladelse ved redningsberedskabet jf. tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder og oplag.

Dette regelsæt er netop revideret omkring halmoplag ved ændringsforskrift med ikrafttrædelse den 9. juni 2007.

Vejledning til ændringsforskriften forventes udgivet af Beredskabsstyrelsen juli 2007.

Det er vores opfattelse, at uanset hvilke lovkrav der fastsættes, bør regelfastsættelse/vejledninger af de byggetekniske løsninger støttes af dokumentation for valgene. En mulighed for dokumentation for valg af anlæg kunne være fuldskalaforsøg og/eller evt. computerbaseret brandsimulering foretaget af uvildige anerkendte rådgivere, således at valgene har et minimum af faglig dokumentation.

Samtidig bør byggeriets parter udarbejde en vejledning til anvendelse for myndigheder og landbrugets rådgivere hvori dokumenterede eksempler kan følges.

Således vil man kunne opretholde/hæve standarden af brandsikkerheden i landbruget og samtidig undgå at træffe forkerte fordyrende valg i projekteringen/sagsbehandlingen.

Venlig hilsen

Jørgen Pedersen
Beredskabschef

99 31 7219
jp@aalborg.dk

25. juni 2007

Init: AB
Edoc: 2007-17782

Åbningstider
Man – ons 9 – 14
Tor 9 – 17
Fre 9 – 14