

Den 23. januar 2007 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke.

Jeg skal herefter meddele følgende:

**Ad punkt 4.1. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering**

Jeg henstillede i min endelige rapport til at menighedsrådet opretter mindst én handicapparkeringsplads. Jeg anførte endvidere følgende:

”Ved en placering af handicapparkeringspladsen på fortovet ved siden af sideindgangen til kirken, er jeg klar over at en afmærkning vil føre til problemer med at uvedkommende benytter pladsen. Jeg vil derfor – hvis menighedsrådet vælger denne løsning – have forståelse for at der ikke foretages en afmærkning af pladsen, men at der i stedet på et skilt ved kirken gøres opmærksom på at der er en handicapparkeringsplads ved sideindgangen. Der kan eventuelt også gøres opmærksom på denne mulighed på kirkens hjemmeside.”

Menighedsrådet har meddelt at rådet agter at etablere en handicapparkeringsplads på fortovet ved sideindgangen, den såkaldte Kaptajns gang. Menighedsrådet foretager – af hensyn til misbrug af parkeringspladsen – ikke afmærkning, men der vil blive opsat skiltning herom i nærheden af kirkens hovedindgang samt optages notits herom på kirkens hjemmeside. Menighedsrådet oplyser

endvidere at foranstaltningerne vil blive gennemført hurtigst muligt med midler fra kirkens drift.

*Jeg har taget det oplyste til efterretning og foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt.*

#### **Ad punkt 4.2. Hovedindgang**

Inden for kirkens hovedindgang er der tre trappetrin ned. Disse tre trin er ikke afmærkede med en kontrastfarve. Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler at trinforkanter på trapper markeres på hvert trin med kontrastfarve på en sådan måde at det kan ses både når man går op, og når man går ned. Under hensyn til at stenene ikke afviger i særlig grad fra den tilstødende belægning, og under hensyn til at trappen fører nedad lige inden for indgangsdøren, bad jeg menighedsrådet oplyse om eventuelle planer for markering af trappetrinene med kontrastfarve.

Menighedsrådet har oplyst at der vil blive søgt om midler til at foretage afmærkning af trappetrinene mellem hovedindgangen og kirkens gulvniveau i budgettet for 2008, og projektet forventes udført samme år.

*Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at blive underrettet når afmærkningen af trappetrinene er gennemført.*

#### **Ad punkt 4.3. Sideindgang**

I den endelige rapport bemærkede jeg at der ikke var skiltet med at kørestolsbrugere kan komme ind i kirken via sideindgangen i den gavl der vender ud mod Holmens Kanal. Jeg bad menighedsrådet overveje at skilte med at handicappindgang findes ved indgangen ud mod Holmens Kanal, samt at informere herom på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådet har oplyst at skiltning om handicapindgang og oplysning herom på kirkens hjemmeside vil blive iværksat uden unødigt forsinkelse.

*Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt.*

Døren i sideindgangen er låst, og handicappede er dermed nødt til at kontakte kirketjeneren for at komme ind i kirken. Jeg bad i min endelige rapport menighedsrådet redegøre for hvordan en handicappet der ønsker adgang til kirken, kommer i kontakt med en kirketjener.

Menighedsrådet har oplyst at menighedsrådet anviser mobiltelefonnummer til den tjensthavende kirketjener. Nummeret forudses vist i forbindelse med handicapskiltet ved indgangen og på kirkens hjemmeside.

*Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt.*

#### **Ad punkt 4.4. Kirkerum**

I kirken er der til venstre for trappen op til koret (set fra skibet) et større aflukke (forreste kirkestol) hvor kørestolsbrugere vil kunne sidde. Der er ved indgangen til dette aflukke en midterpost med tilhørende låger. Jeg bad i den endelige rapport menighedsrådet overveje helt at fjerne midterposten med tilhørende låger således at der altid vil være fri adgang til pladser for kørestolsbrugere.

Menighedsrådet har oplyst at rådet ikke ønsker at fjerne midterposten med tilhørende låger permanent. Dette skyldes at det ville betyde et markant og uæstetisk brud i kirkens interiør. Menighedsrådet påpeger endvidere at vejen fra hovedindgangen eller sideindgangen til den forreste kirkestol er både meget lang og meget synlig. Menighedsrådet er således ikke overbevist om at kørestols-

brugere generelt vil føle sig mindre udstillede i en særligt indrettet åben kirkestol forrest i kirken end ved selv frit at kunne vælge blandt muligheder for mere spredt og diskret placering langs kirkestolene. Menighedsrådet vil i stedet instruere kirkens personale om at være særligt opmærksomme og lydhøre over for kørestolsbrugeres behov for diskretion og ønsker om placering.

*Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre.*

### **Ad punkt 5.1.                   Parkeringsforhold**

På Holmens Kirkegårds parkeringsplads er der ikke afmærkede handicapparkeringspladser. Jeg henstillede i den endelige rapport til at menighedsrådet opretter det nødvendige antal handicapparkeringspladser på Holmens Kirkegårds område.

Menighedsrådet har oplyst at der uden unødigt forsinkelse agtes indrettet en handicapparkeringsplads der overholder gældende forskrifter og anbefalinger med hensyn til mål, indretning, afmærkning og beliggenhed.

*Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt.*

### **Ad punkt 5.3.                   Kapellet**

For at komme ind i kapellet skal man op ad et trin. Personalet ved kirkegården lægger en rampe ud når en kørestolsbruger skal ind i kapellet. I min endelige rapport bad jeg menighedsrådet overveje at etablere en fast rampe.

Menighedsrådet har oplyst at etablering af en fast rampe er optaget som synsudsat projekt. Menighedsrådet vil søge om midler til at foretage etablering af en fast rampe i budgettet for 2008, og projektet forventes udført samme år.

*Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at blive underrettet når etableringen af en fast rampe er blevet gennemført.*

**Ad punkt 5.4. Kirkegårdens handicapprojekt**

Jeg henstillede i min endelige rapport til at der blev opsat et skilt med et handicappiktogram på døren til kirkegårdens toilet.

Menighedsrådet har oplyst at foranstaltningen er gennemført.

*Jeg har taget det oplyste til efterretning og foretager mig ikke videre.*

Over håndvasken er placeret et stort spejl hvis underkant er ca. 127 cm fra gulvet. Jeg bad i den endelige rapport menighedsrådet overveje at sænke spejlet således at også siddende kan benytte spejlet.

Menighedsrådet har oplyst at foranstaltningen er gennemført.

*Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt.*

**Ad punkt 5.5. Kirkegårdskontoret**

Dørtrinnet ind til kirkegårdskontoret er ca. syv cm højt. Jeg henstillede i min endelige rapport til at menighedsrådet isatte en kile ved dørtrinnet således at dørtrinnet nemmere kunne passeres.

Menighedsrådet har oplyst at man i stedet for at isætte en kile har valgt at omlægge den udendørs belægning med svag gradient. Terrænet uden for døren er således hævet ca. syv cm og er nu i niveau med dørtrinnet.

*Jeg har taget det oplyste til efterretning.*

### **Opfølgning**

*Jeg beder om at menighedsrådet sender de underretninger som jeg har bedt om, direkte til mig.*

### **Underretning**

Denne rapport sendes til Menighedsrådet ved Holmens Kirke, Holmens Provsti, Københavns Stift, Statens Byggeforskningsinstitut, Center for Ligebehandling af Handicappede, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kirkeministeriet og Folketingets Retsudvalg.