



Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg
Christiansborg
1240 København K

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

T 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748
EAN 5798000398566

Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 25. maj 2007 stillet følgende spørgsmål nr. S 127 (AMU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lone Møller (S).

11. juni 2007

J.nr. 20070028703/204-0008

Spørgsmål nr. S 127:

”Hvilke initiativer påtænkes overfor personalet på landets værtshuse med serveringsareal på under 40 kvm. Vil tilsynet dér fortsat kunne stille krav om ventilation. I givet fald, hvilke krav skal så stilles til effektiviteten af ventilationen for at de ansatte ikke er udsat for en sundhedsskadelig påvirkning?”

Endeligt svar:

Jeg har kontaktet Arbejdstilsynet, der oplyser følgende:

Som omtalt i svaret på spørgsmål nr. S 125 er det arbejdsgiveren, der skal sikre, at forholdene ved et arbejde er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. I rum, hvor der ryges, samtidig med at der er ansatte til stede, (fx små værtshuse, udskænkingssteder og væresteder) kan Arbejdstilsynet stille krav om, at der skal ventileres, så røgen ikke virker generende eller irriterende på slimhinderne.

Ved projektering vil Arbejdstilsynet normalt betragte forholdene som acceptable, når ventilationen opfylder kravene i det vejledende Annex A, som er en del af standarden DS 447 norm for mekaniske ventilationsanlæg, som for så vidt angår rygning henviser til standarden DS/CEN/CR 1752 Ventilation i bygninger – Projekteringskriterier for indeklimaet.

Arbejdstilsynet anbefaler, at der så vidt muligt anvendes fortrængningsventilation, og at ventilationen suppleres med lufttæpper (luftstrømme) ved faste arbejdspladser, barer og lignende.

Jeg kan henholde mig til Arbejdstilsynets oplysninger.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen