

**Indenrigs- og Sundhedsministeriet**

Dato: 5. december 2006  
Kontor: Sundhedspolitisk kt.  
J.nr.: 2006-12109-708  
Sagsbeh.: tfp  
Fil-navn: Dokument 2

**Besvarelse af spørgsmål nr. 62 (Alm. del), som Folke-  
tingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og  
sundhedsministeren den 6. november 2006**

**Spørgsmål 62:**

"Kai Lindbæk, Blytækkerporten 18 B, Hvidovre, har oplyst udvalget om, at han i forbindelse med indlæggelse på intensivafdelingen på Hvidovre Hospital i august 2006 konstaterede skimmelsvamp i loftet, jf. vedlagte billeder. Der udbedes ministerens kommentar hertil."

**Svar:**

Jeg kan oplyse, at jeg til brug for besvarelsen af spørgsmålet har indhentet en udtalelse fra Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), som har det overordnede driftsansvar for Hvidovre Hospital.

H:S oplyser, at billederne ikke stammer fra intensivafdelingen på Hvidovre Hospital, men fra hospitalets gastroenhed afsnit 324, stue 17. De omtalte loftsplader findes ikke, da de er skiftet og bortskaffet i forbindelse med renovering. Hospitalet skifter løbende loftsplader, der bliver skjoldet af rust som følge af vandskader fra de utætte tage i sengebygningerne. Taget over gastroenheden er planlagt udskiftet i 2007.

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra H:S, og kan således konstatere, at de pågældende loftsplader er udskiftet.