



MINISTEREN

Dato 26. april 2007
J nr. 004-U03-30

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Enerkipolitiske Udvalg
Christiansborg
1240 København K

Det Enerkipolitiske Udvalg har i brev af 19. april 2007 stillet mig følgende spørgsmål 5 til L 183, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål 5:

"Hvad er årsagen til, at der er valgt varmeevkningsgrad på 125 og ikke en, der er højere?"

Svar:

Lovforslaget ændrer ikke på varmeevkningsgraden i den gældende lov. Når varmeevkningsgraden på 125 % er valgt i den gældende lov, er det fordi den er identisk med den afgiftsmæssige varmeevkningsgrad på de decentrale kraftvarmeværker og desuden tæt på den afgiftsmæssige varmeevkningsgrad på de centrale kraftvarmeværker. Hermed bliver der symmetri mellem det brændsel, der i *kvoteloven* og i *afgiftslovgivningen* henregnes til varmesiden. Virkningsgraden på de 125 % anvendes både i beregning af *kvotetildelingen* ved starten af året og i beregning af *kvoteforbruget* ved returnering af kvoter til dækning af udledningen.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen
Fg. transport- og energiminister