

Retsudvalget (2. samling)
REU alm. del - Bilag 184
Offentligt

FOLKETINGETS
OMBUDSMAND



Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 København K

Gammeltoft 22
DK-1457 København K
Tlf. +45 33 13 25 12
Fax +45 33 13 07 17

www.ombudsmanden.dk
post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-15
Telefonisk henvendelse:
Man-tors 9-16, fre 9-15

Inspektion af handicaptilgængeligheden på rådhuset i Århus Kommune

- 7 FEB. 2008

Til orientering sender jeg en kopi af det brev som jeg i dag har sendt til Århus Kommune.

J.nr. 2004-0985-160/LF
Bedes oplyst ved henvendelse

Dok.nr. 82

Med venlig hilsen

+ kopi

Hans Gammeltoft-Hansen



KOPI

Århus Kommune
Rådhuset
8100 Århus C

Gammeltorv 22
DK-1457 København K

Tlf. +45 33 13 25 12
Fax +45 33 13 07 17

www.ombudsmanden.dk
post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-15
Telefonisk henvendelse:
Man-tors 9-16, fre 9-15

Inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune - kommunens sag j.nr. EJD/04/01162-064

Hermed bekræfter jeg modtagelsen af kommunens brev af 1. februar 2008 om elevatorer til brug for kørestolsbrugere; kommunen har anført følgende:

J.nr. 2004-0985-160/LF
Bedes oplyst ved henvendelse

Dok.nr. 79

"I sagen vedrørende en elevator til brug for kørestolsbrugere er der tidligere oplyst Ombudsmandsinstitutionen, at etablering af et nyt anlæg til en omkostning på et 2-cifret millionbeløb ikke har opnået politisk opbakning.

I samarbejde med det lokale handicap råd besluttedes derfor, at undersøge de økonomiske konsekvenser ved at forøge døråbningen i en eller flere af de eksisterende elevatorer.

Det har via ny teknologi på området vist sig muligt at foretage en ombygning af det mekaniske åbne-/lukkesystem så dørene lukker helt op. Lysningsmålet bliver 77 cm.

Ombygningsarbejderne er så omfattende, at projektet fremsendes til Kultur- og Byggestyrelsen til accept.

Ejendomsforvaltningen vil holde Ombudsmandsinstitutionen orienteret om det videre forløb."

Den nuværende bredde i døren til elevatoren er 70 cm. Elevatorstolen er ca. 120 cm bred og ca. 140 cm dyb.

DS 3028:2001, punkt 4.4.8 foreskriver blandt andet at elevatorer i bygninger som er åbne for publikum, skal have et indvendigt mål på mindst 2 meter i bredden og 1,4 meter i dybden. Elevatordøren skal have en fri bredde på mindst 90 cm.

Dybden i elevatorerne i rådhushallen lever op til bestemmelsen i DS 3028:2001, punkt 4.4.8. Bredden er imidlertid 80 cm for kort, og døråbningen er efter en gennemført ombygning 13 cm for smal.

Efter ombudsmandslovens § 8 skal ombudsmanden ved bedømmelsen af den del af den offentlige forvaltning der er kommunal, tage hensyn til de særlige forhold hvorunder det kommunale selvstyre virker. Efter forarbejderne til ombudsmandsloven indebærer bestemmelsen bl.a. at ombudsmanden skal respektere den enkelte kommunalbestyrelses budgetmagt, og at ombudsmanden skal lægge til grund at det er kommunalbestyrelsen der inden for gældende rets rammer fordeler kommunens ressourcer.

Selv ved den forbedring der kan forventes at ske ved den ombygning som kommunen har omtalt, vil elevatorforholdene i rådhuset ikke være tilfredsstillende.

I betragtning af

at der er tale om en vis forbedring,
at der – som nævnt i den endelige rapport – ikke er tale om ulovlige forhold og
at der for Folketingets Ombudsmands bedømmelse af kommunale forhold gælder den nævnte bestemmelse i ombudsmandslovens § 8

foretager jeg ikke videre, idet jeg går ud fra at kommunen til stadighed f.eks. i forbindelse med andre byggeprojekter er opmærksom på om der kan ske (yderligere) forbedringer af elevatorforholdene.

Jeg har noteret mig at kommunen vil orientere mig om hvad der videre sker i sagen.

Jeg bekræfter i øvrigt modtagelsen af Århus Kommunes brev af 13. april 2007 (j.nr. EJD/04/01162-061) med orientering af kortlægningen af tilgængelighedsforholdene på Århus Rådhus.

Bortset fra den nævnte orientering er tilbage herefter alene spørgsmålet om etablering af aflastende dørpumper. Jeg beder oplyst hvad der er sket vedrørende dette spørgsmål.

Med venlig hilsen



Lennart Frandsen
Inspektionschef

Kopi sendes til:

Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

Erhvervs- og Byggestyrelsen, BKD, Dahlerups Pakhus, BKD, Langelinie Allé
17, 2100 København Ø

Folketingets Retsudvalg, Christiansborg, 1240 København K

Center for Ligebehandling af Handicappede, Bredgade 25, Sankt Annæ Pas-
sage, opg. F, 4., 1260 København K