

Retsudvalget (2. samling)
REU alm. del - Bilag 286
Offentligt

FOLKETINGETS
OMBUDSMAND



Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 København K

Gammeltorv 22
DK-1457 København K
Tlf. +45 33 13 25 12
Fax +45 33 13 07 17

www.ombudsmanden.dk
post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-15
Telefonisk henvendelse:
Man-tors 9-16, fre 9-15

Besigtigelse af venterum på politistationen i Holstebro

Til Retsudvalgets orientering vedlægger jeg kopi af mit brev af dags dato til Midt- og Vestjyllands Politi om besigtigelse den 6. marts 2008 af venterumene på politistationen i Holstebro i forbindelse med inspektion af detentionen samme sted.

J.nr. 2008-0246-617/PK3
Bedes oplyst ved henvendelse

Dok.nr. 8

+ genpart

Med venlig hilsen


Hans Gammeltoft-Hansen



Midt- og Vestjyllands Politi
Nørreport 1
7500 Holstebro

Gammeltorv 22
DK-1457 København K
Tlf. +45 33 13 25 12
Fax +45 33 13 07 17

www.ombudsmanden.dk
post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-15
Telefonisk henvendelse:
Man-tors 9-16, fre 9-15

Besigtigelse af venterum på politistationen i Holstebro

I forbindelse med inspektionen den 6. marts 2008 af detentionen i Holstebro – og arresthuset samme sted – foretog jeg tillige besigtigelse af venterummene på politistationen i Holstebro.

1. Der er fire venterum på politistationen i Holstebro som alle ligger i stueetagen.

Jeg besigtigede alle venterummene – også de to venterum som politiet på tidspunktet for besigtigelsen brugte til personer som ventede på at blive afhørt.

Politistationen fremstår som bygget (noget) før 1992 hvor Justitsministeriets vejledning om indretning af nye politibygninger, og dermed også venterum, blev udsendt. Reglerne i vejledningen gælder kun (fuldt ud) for politibygninger der er opført efter dette tidspunkt.

Rigspolitchefen har den 7. juli 2005 udsendt et rettelsesblad til Justitsministeriets vejledning. Rettelsesbladet har følgende indhold for så vidt angår størrelsen af venterum og den tilhørende bænk:

"...

Et venterum bør have et minimumsareal på 5 m² [tidligere 6 m²; min bemærkning] og være så regulært dimensioneret, at det er muligt at montere en bænk, hvor en voksen mand kan ligge ned.

Det er Rigspolitiets opfattelse, at der ikke bør anvendes venterum under 4 m²."

Det fremgår af Rigspolitiets statusrapporter om politiets venterum fra januar måned 2006 og ultimo 2006 (j.nr. 2003-3933-617, Rigspolitiets j.nr. 2002-010-183) at Rigspolitiet ved sin gennemgang af samtlige venterum på politistationerne i Danmark i 2002-03 vurderede at tre af de tidligere venterum på politistationen i Holstebro – allerede på grund af deres ringe størrelse – var uac-

17 MRS. 2008

J.nr. 2008-0246-617/PK3
Bedes oplyst ved henvendelse

Dok.nr. 5

ceptable. Det sidste – noget større – venterum manglede, stadig ifølge status-rapporterne, en bænk "i mandslængde".

Det fremgår endvidere at to af de små venterum i 2006 blev slået sammen til ét rum, at der blev etableret et nyt venterum til erstatning herfor (således at politiet fortsat råder over fire rum), at et tredje venterum blev udvidet, og at den nævnte bænk i det sidste af de oprindelige venterum blev udskiftet.

Det fremgår endelig at et af venterummene (det sammenlagte rum) efter projektets gennemførelse er 4,94 m² mens det udvidede rum er på 4,55 m². Jeg målte under besigtigelsen venterum 3 til 1,67 m x 3,10 m svarende til 5,22 m².

I et af venterummene var opkaldsknappen på tidspunktet for besigtigelsen gået i stykker. Det var tydeligt angivet på dørens yderside, at venterummet ikke kunne benyttes.

Venterummene ligger ud til gangen, og der er således intet forrum til venterummene. Ude på gangen, umiddelbart ved siden af døren ind til hver enkelt venterum, er der en rød lampe der tændes når der er anbragt personer i rummet.

I alle fire venterum er der den samme type briks med fast forkant der er forsvareligt fastgjort til gulv og væg. Briksene der alle kan benyttes i liggende stilling, er lavet af kraftigt krydsfiner. Jeg målte under besigtigelsen briksen i venterum 3 til at være 201 cm x 58,5 cm.

Det blev under besigtigelsen oplyst at nøglen til venterummene er stationens A-nøgle. Udover selve låsen er venterumsdørene forsynet med to kraftige skudrigler. Alle døre åbner udad.

2. Især i ét af venterummene var der skrevet en del på væggen. Endvidere var der også skrevet og ridset på døren. Især ridsmærkerne indikerer at de anbragte i visse tilfælde har kunnet medbringe genstande som også kunne være brugt til selvbeskadigelse. Dette forhold kan give indtryk af at visitationen ikke altid er foretaget med tilstrækkelig omhu.

Jeg foretager mig dog ikke videre vedrørende dette spørgsmål idet jeg går ud fra at vigtigheden af en grundig visitation af de venterumsanbragte vil blive indskærpet over for personalet.

3. Venterummene er udstyret med et samtaleanlæg. Under henvisning til politiets egen forudgående undersøgelse af funktionen afprøvede jeg ikke selv de tekniske installationer under besigtigelsen.

Jeg kan til orientering for Midt- og Vestjyllands Politi oplyse at jeg i forbindelse med opfølgningen på min besigtigelse af venterummene på politistationen i Næstved (der er hovedpolitistation for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi)

erklærede mig enig i at kaldene principielt bør afprøves hver gang der indsættes nogen i venterummene. Jeg har samtidig anbefalet politidirektøren at overveje at udsende en meddelelse herom til det relevante personale (i hele politikredsen). Desuden har jeg bemærket at jeg går ud fra at de tekniske installationer tjekkes med jævne mellemrum selv om der udsendes en sådan meddelelse.

Jeg går ud fra at politidirektøren for Midt- og Vestjyllands Politi har gjort eller vil gøre sig tilsvarende overvejelser.

4. Ifølge den ovenfor nævnte vejledning fra Justitsministeriet (august 1992) skal døre til venterum "forsynes med en dørspion/inspektionslem".

Tre af venterumsdørene på politistationen i Holstebro var forsynet med en dørspion.

At der ikke var en dørspion ind til alle fire venterum, er beklageligt. Jeg går ud fra at Midt- og Vestjyllands Politi vil sørge for at også den fjerde dør bliver forsynet med en passende dørspion/inspektionslem, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.

Den anvendte type af dørspion – en lille hul i døren med glas i begge ender – gør det kun muligt at se det der måtte befinde sig i lige linje fra hullet på dørens inderside og til den modstående væg. Der er således ingen form for vidvinkel eller lignende knyttet til den type som er anvendt på politistationen i Holstebro.

Som det fremgår, giver reglerne for indrettelse af (bl.a.) venterum ikke nogen nærmere vejledning om de hensyn som ligger bag ved kravet om en dørspion.

Jeg beder Rigspolitiet om en udtalelse herom eventuelt efter forudgående indhentet udtalelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

5. Under besigtigelsen gennemgik jeg venterummene for eventuelle frem-spring mv. som kan være tjenlige ved selvbeskadigelse. I et hjørne i venterum 3 slutter den trekantede metalplade som bærer (nogle af) de tekniske installationer, ikke helt tæt til loftet, og der vil således være en vis mulighed for at en snor eller et snøreband kan føres op bag ved det øverste højre hjørne af denne plade der således udgør en sikkerhedsrisiko.

Jeg gjorde under besigtigelsen lederen af Holstebro lokalpoliti opmærksom på dette forhold og henstillede at politiet fjerner risikoen. Lederen tilkendegav at han hurtigst muligt ville sørge for at dette blev bragt i orden.

Jeg går ud fra at forholdet nu er bragt i orden.

6. Det fremgår af Rigspolitiets seneste statusrapport (ultimo 2006) som jeg har henvist til ovenfor, at

"3 af venterummene ud fra en samlet vurdering findes acceptable [...] mens det nyindrettede venterum findes fuldt ud tilfredsstillende."

Jeg er efter besigtigelsen enig med Rigspolitiet i denne vurdering. Jeg henviser dog samtidig til mine bemærkninger ovenfor (pkt. 4 og 5).

Jeg bemærker desuden at venterummene ved besigtigelsen var rengjorte.

Idet jeg i øvrigt går ud fra at venterummene kun bruges til kortere ophold, foretager jeg mig i øvrigt ikke mere i sagen om min besigtigelse af venterummene på politistationen i Holstebro.

7. Jeg har som det fremgår ovenfor, bedt om oplysninger mv. fra Rigspolitiet og evt. Midt- og Vestjyllands Politi.

Jeg beder om at Rigspolitiets oplysninger mv. sendes til mig gennem Justitsministeriet hvis eventuelle bemærkninger til sagen jeg endvidere udbeder mig.

Med venlig hilsen



Lennart Frandsen
Inspektionschef

Kopi er samtidig sendt til:

Justitsministeriet
Rigspolitichefen
Folketingets Retsudvalg

