

Retsudvalget (2. samling)  
REU alm. del - Bilag 610  
Offentligt

FOLKETINGETS  
OMBUDSMAND



Folketingets Retsudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Gammeltoft 22  
DK-1457 København K

Tlf. +45 33 13 25 12  
Fax +45 33 13 07 17

www.ombudsmanden.dk  
post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-15  
Telefonisk henvendelse:  
Man-tors 9-16, fre 9-15

**Inspektion af handicaptilgængeligheden i Guldborgsund-bibliotekerne,  
Hovedbiblioteket**

**18 SEP. 2008**

Hermed sender jeg en kopi af brev af dags dato vedrørende inspektion den 11. marts 2008 af handicaptilgængeligheden i Guldborgsund-bibliotekerne, Hovedbiblioteket.

J.nr. 2008-0461-160/HA3  
Bedes oplyst ved henvendelse

Dok.nr. 22

Jeg vil til samtidig modtagelse sende brevet elektronisk til Retsudvalget.

+ genpart

Som det fremgår af brevet, betragter jeg i øvrigt herefter inspektionssagen som afsluttet.

Med venlig hilsen

Hans Gammeltoft-Hansen  
Folketingets Ombudsmand

# KOPI

FOLKETINGETS  
OMBUDSMAND



Guldborgsund Kommune  
Rådhuset  
4800 Nykøbing F

Gammeltorv 22  
DK-1457 København K

Tlf. +45 33 13 25 12  
Fax +45 33 13 07 17

www.ombudsmanden.dk  
post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-15  
Telefonisk henvendelse:  
Man-tors 9-16, fre 9-15

## Inspektion af handicaptilgængeligheden i Guldborgsund-bibliotekerne, Hovedbiblioteket

18 SEP. 2008

Den 21. maj 2008 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. marts 2008 af Guldborgsund-bibliotekerne, Hovedbiblioteket. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

J.nr. 2008-0461-160/HA3  
Bedes oplyst ved henvendelse

Jeg modtog i den anledning brev af 5. september 2008 fra Guldborgsund Kommune.

Dok.nr. 17

Jeg skal herefter meddele følgende:

### Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

I den endelige rapport beskrev jeg handicapparkeringspladserne. Jeg skrev bl.a. at der i belægningen er aftegnet tre pladser men at der imidlertid kun står to skilte med kørestolspiktogrammer, og at jeg derfor måtte gå ud fra at tre almindelige p-pladser er blevet til to handicapparkeringspladser.

Da jeg mente at belægningen er forvirrende, henstillede jeg til at kommunen sørger for at der på belægningen sker en klar markering af hvor de enkelte handicapparkeringspladser går til.

I brev af 5. september 2008 har kommunen skrevet således til dette punkt:

"I rapporten henstilles til, at der på belægningen på handicapparkeringspladserne sker en klar markering af, hvor de enkelte p-pladser går til, men da det ikke er muligt at male på belægningen, vil en sådan markering betyde, at hele parkeringspladsen skal graves op. Da der aldrig har været problemer og henvendelser omkring handicapparkeringen, vælger Hovedbiblioteket ikke at følge henstillingen om markering af de enkelte p-pladser.

...

Kommunen kan således konstatere at samtlige henstillinger nu er blevet udbedret, dog afventer den klare markering af enkeltadskillelse af handicapparkeringspladserne et renoveringsprojekt af hele parkeringspladsen, der er afsat midler til at gennemføre inden udgangen af 2008."

*Jeg må forstå det således at min henstilling bliver fulgt inden årets udgang hvilket jeg tager til efterretning.*

#### **Ad punkt 4.4 Handicappoiletet**

I den endelige rapport bad jeg biblioteket overveje at sætte et tilbagetræks-greb op på toiledørens inderside.

Kommunen har meddelt at et sådant greb nu er blevet opsat på døren.

*Jeg har noteret mig det oplyste.*

I rapporten henstillede jeg til biblioteket at gøre vandhanen lettere at betjene så også personer med nedsat muskelkraft i arme og hænder uden problemer kan benytte den.

Kommunen har meddelt at vandhanen er blevet lettere at betjene.

*Jeg har taget det oplyste til efterretning.*

Jeg bad endvidere i rapporten biblioteket om at overveje at ændre spejlets placering således at spejlet anbringes 90 cm fra gulvet.

Kommunen har meddelt at spejlet er blevet sænket i overensstemmelse med anvisningen.

*Jeg har noteret mig det oplyste.*

På indersiden af toiledøren er placeret en knage i en højde af 1,5 m. Jeg bad i den endelige rapport biblioteket om at overveje at ændre højden på knagen så den kom i overensstemmelse med anbefalingen (i DS 3028:2001) på 1,2 m over gulv.

Kommunen har meddelt at knagens højde er ændret til 1,2 m over gulvet.

*Jeg har noteret mig det oplyste.*

#### **Ad punkt 4.5 Voksenbiblioteket**

I den endelige rapport beskrev jeg at der ved voksenbibliotekets avislæsepladser er opstillet borde som er ca. 70 cm høje.

Kørestolsbrugere vil ikke have mulighed for at bruge de lave borde, og jeg bad derfor biblioteket om at overveje at sætte én eller to højere borde op i området.

Kommunen har meddelt at der er blevet opsat to hæve/sænkeborde ved avislæsepladserne.

*Jeg har noteret mig det oplyste.*


#### **Opfølgning**

*Jeg betragter herefter inspektionen af Guldborgsund-bibliotekerne, Hovedbiblioteket for afsluttet.*

#### **Underretning**

Denne rapport sendes til Guldborgsund Kommune, Guldborgsund-bibliotekerne, Hovedbiblioteket, Statens Byggeforskningsinstitut, Center for Ligebehandling af Handicappede, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Folketingets Retsudvalg.

Med venlig hilsen



Lennart Frandsen  
Inspektionschef