



KLIMA- OG  
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Enerkipolitiske Udvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Dato 23. juni 2008  
J nr.

Stormgade 2-6  
1470 København K

Telefon 3392 2800

Enerkipolitisk Udvalg har i brev af 12. juni 2008 stillet mig følgende spørgsmål 203 alm. del, som jeg hermed skal besvare.

**Spørgsmål 203:**

"I udbygningsprincipperne A-C er der indregnet investeringer på 11,5 mia. kr. til 132/150 kV kabler. Er denne investering en forudsætning for scenarierne, eller kan kabellægning af 132/150 kV frit vælges til eller fra i alle scenarier?"

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energinet.dk, der oplyser følgende, hvortil jeg henholder mig:

"Kabellægning af 132/150 kV kan i princippet vælges til eller fra i alle scenarier, men på grund af den gensidige afhængighed mellem 400 kV- og 132/150 kV-nettene bør der foretages en samlet planlægning for den fremtidige netstruktur og realisering af denne.

Den samlede investering for kabellægning af 132/150 kV-nettet er i den tekniske redegørelse beregnet ud fra en antagelse om, at nettet er kabellagt i 2030. Ved endelig fastlæggelse af tidspunkterne for kabellægning af de enkelte luftledninger, samt den endelige tidshorisont, vil den samlede investering kunne afvige fra tallet i elinfrastrukturudvalgets tekniske redegørelse."