

MILJØMINISTERIET

Departementet

J.nr. MST-609-00020

Den

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 385 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Spørgsmål 385

Hvilke initiativer er der taget i vore nabolande for at få registreret og indsamlet lavspændingskondensatorer indeholdende PCB?

Svar

Efter Miljøstyrelsens oplysninger er der forbud i Norge mod at have lysarmaturer med PCB indendørs efter 1. januar 2008. Ligesom i Danmark skal armaturerne indsamles separat.

I Sverige er der så vidt Miljøstyrelsen er orienteret ikke særskilte regler for PCB-holdige lysarmaturer.