

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 449 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Spørgsmål 449

Findes der offentlige eller private vandboringer i nærheden af anlægget, og hvilke afstands- og sikkerhedskrav er gældende, så det sikres at forurening fra bedriftens bygninger og anlæg ikke kan nå grundvandet via selve boringen eller gennem nedsivning?

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøcenter Nykøbing F. Miljøcentret har oplyst, at der ifølge de oplysninger, der foreligger, findes en ikkealmen vandforsyningsboring på ejendommen, placeret omtrent midt i det samlede bygnings sæt. Miljøcentret er ikke bekendt med andre boringer indenfor en radius af 1 kilometer fra ejendommen. Det er kommunen, der er ansvarlig for boringsdata, herunder opdatering af disse data.

I henhold til lov nr. 1572 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006 (husdyrgodkendelsesloven), jf. § 8 stk. 1 og 2 må der ikke etableres stalde og lignende samt gødningsbevaringsoplæg og ensilageopbevaringsoplæg inden for en afstand af 25 meter fra ikkealmene vandforsyningsanlæg henholdsvis inden for en afstand af 50 meter fra almene vandforsyningsanlæg.

I henhold til husdyrgodkendelseslovens § 9, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra de ovennævnte afstande og fastsætte vilkår om indretning og drift i forbindelse med tilladelser og godkendelser efter lovens §§ 10 - 12, hvor overholdelse af de ovenfor nævnte afstandskrav ikke er mulige for et husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal i givet fald fastsætte sådanne vilkår, så det sikres, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.