



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

23. oktober 2009

Besvarelse af spørgsmål 207 alm. del stillet af BOU den 25. september 2009 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 207:

Under henvisning til artikel af 23. september 2009 på DRs hjemmeside: "For meget stråling i hvert 5. hus" og artikel af 23. september 2009 i Ingeniøren: "280.000 danske huse får for meget kraftfremkaldende radon", bedes ministeren besvare følgende spørgsmål:

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren vil sænke grænseværdien for radon til 100 Bq/m³, som WHO anbefaler, og hvornår en eventuel ændring vil ske.

Svar:

På baggrund af WHO's nye anbefalinger har jeg bedt Erhvervs- og Byggestyrelsen om at sænke det anbefalede niveau af radon i indeklimaet i nybyggeri til 100 Bq/m³. Samtidig vil grænseværdierne for bygningsreglementets anbefalede tiltag i eksisterende byggeri blive sænket tilsvarende. Det betyder, at bygningsreglementet fremover vil anbefale enkle tiltag for bygninger med et radonindhold på 100-200 Bq/m³ og større tiltag for bygninger med et radonindhold på mere end 200 Bq/m³.

Erhvervs- og Byggestyrelsens nye anbefalinger vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside og vil blive indarbejdet i det nye bygningsreglement, der forventes at træde i kraft i 2010.