

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 426 (alm.del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Steen Gade (SF).

Spørgsmål 426

"Hvordan vil ministeren sikre, at alle vandværker overholder reglerne om grænseværdierne for arsen i drikkevandet?"

Svar

Det fremgik af medierne i april i år, at der var mellem 50 og 100 vandværker, der leverede vand med for højt indhold af arsen.

Det viser sig imidlertid, efter at By- og Landskabsstyrelsen har undersøgt situationen nærmere, at 11 vandværker i 7 kommuner overskrider 10 mikrogram/liter arsen, som er grænsen for indholdet ved forbrugers taphane.

Det er ikke acceptabelt at vandværkerne ikke overholder reglerne. Kommunerne har ansvar for at føre tilsyn med vandkvaliteten og sørge for, at der hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger. Kommunerne kan meddele påbud og give dispensation efter indhentelse af udtalelse fra Sundhedsstyrelsen (embedslægen).

Jeg vil derfor skrive til de 7 kommuner og indskærpe reglerne og oplyse, at jeg forventer, at kommunalbestyrelsen som ansvarlig myndighed snarest træffer de nødvendige foranstaltninger efter vandforsyningsloven for at sikre, at arsenindholdet i drikkevandet fra de pågældende vandforsyninger hurtigst muligt bliver bragt ned, så de overholder de gældende grænseværdier.

Derudover vil By- og Landskabsstyrelsen sende brev til alle kommuner med kopi til vandværkerne for at præcisere kommunalbestyrelsens ansvar for at sikre vandkvaliteten efter vandforsyningsloven, herunder at arsenindholdet ved indgang til ejendommen højst må være 5 mikrogram/l og ved forbrugers taphane højst 10 mikrogram/l.

Herudover har jeg bedt By- og Landskabsstyrelsen om at tage et møde om sagen med interesseforeningen Foreningen af Vandværker i Danmark, som repræsenterer godt 2000 private vandværker.