

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 455 (alm.del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Steen Gade (SF).

Spørgsmål 455

"Er ministeren enig i, at vandværker altid og til stadighed bør sikre forbrugerne mod et for højt indhold af arsen i drikkevandet – eventuel via rensning?"

Svar

Det ligger mig meget på sinde, at forbrugerne til enhver tid er sikret drikkevand af god kvalitet. Vandværker bør altid og til stadighed sikre forbrugerne mod et for højt indhold af arsen i drikkevandet.

Arsen er et grundstof som findes naturligt i visse dele af det danske grundvand. Hvis arsenniveauet ikke kan holdes under grænseværdierne ved almindelig filtrering og iltning, så kan det vise sig nødvendigt at rense vandet yderligere.

Andre muligheder for at undgå arsen i drikkevandet er etablering af nye borerer eller at blande vandet fra forskellige borerer, så vand fra en arsenholdig boring bliver fortyndet.

Der findes i dag flere muligheder for at undgå arsen i drikkevandet. Dette har Miljøstyrelsen skrevet ud til kommunerne om i 2005. En rapport, som By- og Landskabsstyrelsen er ved at få udarbejdet, vil også indeholde en manual med konkrete metoder til at undgå arsenforurening af drikkevandet.

Jeg henviser i øvrigt til svar på alm.del spørgsmål 429.