



MINISTEREN

Dato 25. marts 2009
Dok.id
J. nr. 004-U18-942

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Trafikudvalget har i brev af 20. marts 2009 stillet mig følgende spørgsmål 616 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 616:

"Hvor langt er der fra Marmorkirkens bærende væg til metroskakten og fra kirkens yderste væg til metroskakten samt fra yderste fundamentsegetræspæl til metroskakten?"

Svar:

Fra metrostationens indfatningsvæg og til den nærmeste bærende søjle i Frederiks Kirke er der ca. 16 meter. Fra kirkens yderste væg til metrostationens indfatningsvæg er der ca. 6,5 meter, og fra yderste fundamentsegetræspæl er der minimum 0,5 meter.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed