



Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg
Christiansborg
1240 København K

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

T 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748
EAN 5798000398566

Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 12. februar 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 229 (AMU alm. del), som hermed besvares.

22. marts 2010

J.nr. 20100015601/2010-0003699

Spørgsmål nr. 229:

”Vil ministeren oplyse, om Arbejdstilsynet er enig i den fordeling af faldulykker på højde, terræn m.v., som fremgår af AMU alm. del – bilag 89?”

Endeligt svar:

Jeg har indhentet en udtalelse fra Arbejdstilsynet, der oplyser følgende:

”Arbejdstilsynet er ikke enig i stilladsbranchens opgørelse af ulykker, der er baseret på en vurdering af egne statistikker samt Arbejdstilsynets opgørelse af anmeldte ulykker med fald til lavere niveau i årene 2003 – 2007.

Arbejdstilsynet har i forbindelse med en begæring om aktindsigt fra Dansk Byggeri opgjort antallet af anmeldte ulykker, der er sket ved fald til lavere niveau i årene 2003-2007 inden for branchen ”Stilladsforretninger”, til i alt 112. Stilladsbranchen refererer i bilag 89 til denne opgørelse. Arbejdstilsynet har gennemlæst og vurderet virksomhedernes anmeldelser. En manuel gennemgang af de enkelte anmeldelser viser, at knap 25 % af disse ulykker, der er sket i højden, er sket fx ved styrt ned gennem stilladset eller ved nedstyrtning fra stilladset, fx pga. af stilladsdæk, der vippede. Derudover er omkring 20 % af ulykkerne sket i højden ved opstilling og nedtagning af stilladser. De resterende ulykker (godt halvdelen) er sket i lavere højde, fx ved fald fra lastbiler.

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at en stor del af de omkring 20 % af ulykkerne, der er sket i højden ved opstilling og nedtagning af stillads, kunne have været forhindret ved anvendelse af fx opskydeligt rækværk eller faldsikringsudstyr. Det er også vurderingen, at et mindre antal af de 25 % af ulykkerne sket i højden ved gennemstyrtning eller nedstyrtning kunne have været forhindret ved anvendelse af opskydeligt rækværk, samt at et større antal af disse kunne have været forhindret ved anvendelse af faldsikringsudstyr.

Det er således Arbejdstilsynets vurdering, at mange af ulykkerne kunne have været forhindret ved brug af opskydelige rækværker eller faldsikringsudstyr m.v.”

Jeg kan henholde mig til Arbejdstilsynets udtalelse.

Venlig hilsen

Inger Støjberg