



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

13. januar 2010

Besvarelse af spørgsmål 145 alm. del stillet af Boligudvalget den 14. december 2009 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 145:

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren fortsat vil komme med anbefalinger, eller om ministeren vil stille direkte krav til maksimale radonværdier i nybyggeri?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Der har siden 1998 været krav i bygningsreglementet om, at alt nybyggeri skal radonsikres. Det vil sige, at bygninger skal konstrueres med radonsikring mod undergrunden. Kombineret med bygningsreglementets krav til luftskifte og ventilation skal dette sikre, at radonindholdet i nybyggeri ikke overstiger WHO's anbefalinger til radonindholdet i bygninger.

WHO og de nordiske strålemyndigheder har i september 2009 offentliggjort nye anbefalinger om, at bygninger bør have et radonindhold på under 100 Bq/m³. Danmark har som det første land i Norden reageret på WHO's nye anbefalinger, således at det nu bliver præciseret i bygningsreglementet, at kravet om radonsikring skal sikre et radonindhold under 100 Bq/m³ i nybyggeriet.

Det er bygherren, der har ansvaret for, at reglerne i bygningsreglementet overholdes. Med præciseringen vil det fremover være helt klart for bygherren, at bygningsreglementets krav om at opføre radonsikkert først er opfyldt, når konstruktionen er opført således, at der sikres et radonniveau under 100 Bq/m³.

Præciseringen af kravet om radonsikring er i oktober 2009 offentliggjort på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside og på boligejer.dk. og indarbejdes i udkastet til det nye bygningsreglement, der forventes sendt i høring i foråret 2010.