



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Energipolitiske Udvalg
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Energipolitisk Udvalg har i brev af 16. april stillet mig følgende spørgsmål 116, alm. del, som jeg hermed skal besvare.

11. maj 2010

Spørgsmål 116:

"Ministeren bedes kommentere det materiale, udvalget modtog i forbindelse med foretræde fra Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission den 15. april 2010, jf. EPU alm. del bilag 171, AD bilag 171 og bilag 222."

1003-0304

Svar:

Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmissions omdelte materiale vedrører ny højspændingsledning mellem Kassø ved Åbenrå og Tjele ved Viborg. Det omfatter korrespondance mellem Energinet.dk og Vejen Kommune og indbydelse til borgermøde, som jeg hermed skal kommentere. Vedrørende materiale om tilslutningen af havmølleparken ved Anholt henviser jeg til min besvarelse af Miljø- og Planlægningsudvalgets spørgsmål 645 (alm. del).

I de nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af eltransmissionsnettet, som alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten, står bag, indgår blandt andet en forøgelse af kapaciteten på den eksisterende 400 kV-luftledningsforbindelse fra Kassø til Tjele. Det er teknisk problematisk og økonomisk meget dyrt at kabellægge lange strækninger i 400 kV-nettet. Derfor har partierne aftalt, at opgraderingen af Kassø-Tjele-forbindelsen udføres med luftledninger langs den eksisterende linjeføring. Den forventes etableret i perioden 2012-2014. Forbindelsen forstærkes til at kunne håndtere indpasningen af meget mere vind i elsystemet samt muliggør omstrukturering og kabellægningen i jorden af hele 150 kV-nettet.

Aftalen er et resultat af grundige undersøgelser af, hvordan eltransmissionsnettet kan udvikles bl.a. med henblik på at kunne håndtere mere vind i det danske elsystem.

Vejen Kommune, som den planlagte luftledning vil krydse, skriver i henvendelsen til Energinet.dk, at de ønsker så meget af ledningen som muligt kabellagt. Energinet.dk refererer i sit svar til ovennævnte politiske aftale og begrundelserne herfor, samt at miljøcentrene, der behandler sagen efter lov om planlægning, har udpeget 4 fokusområder langs strækningen, hvor der i planprocessen er udarbejdet alternativer til Energinet.dk's hovedforslag. Beslutningen om, i hvor høj grad der skal kabellægges i disse fokusområder, tages af miljøcentrene.

Med venlig hilsen

Lykke Friis