



KLIMA- OG  
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Energipolitiske Udvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kemin@kemin.dk  
www.kemin.dk

Energipolitisk Udvalg har i brev af 22. juni 2010 stillet mig følgende spørgsmål 177 alm. del, efter ønske fra Per Husted (S), som jeg hermed skal besvare.

**Spørgsmål 177:**

"Vil ministeren redegøre for, hvorledes 2 MW defineres, eftersom der i energidelen i landbrugspakken planlægges frit brændselsvalg for værker med op til 2 MW, og er de 2 MW incl. backup?"

**Svar:**

Grøn Vækst 2.0 aftalen fra 9. april i år indeholder et initiativ om, at små kraftvarmeværker på op til 2 MW skal have mulighed for at skifte fra produktion af kraftvarme på naturgas til ren fjernvarme på biomasse, typisk halm og træ.

De 2 MW er indfyret effekt – dvs. et værks samlede kapacitet til at producere el og varme. Reservekapacitet til at producere varme indgår heri. EU anvender samme definition, når der skal sættes en nedre grænse for, hvor små værker skal være for at være undtaget for CO<sub>2</sub>-kvoter.

Med venlig hilsen

Lykke Friis

Dato: 29. juni 2010

J.nr. 1003-0358