



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Enerkipolitiske Udvalg
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Enerkipolitisk Udvalg har i brev af 20. august 2010 stillet mig følgende spørgsmål 206 alm. del, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard (SF), som jeg hermed skal besvare.

Dato: 13. sept. 2010
J.1003-0364

Spørgsmål 206

"Vil ministeren – i betragtning af, at Avedøreværk 2 i perioden 2003-08 har produceret omkring 3 gange så meget fjernvarme som Avedøreværk 1 – redegøre for, om – og i givet fald hvordan – Avedøreværkets totale årlige fjernvarmeleverance kan fastholdes?"

Svar:

DONG Energy A/S har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

"Avedøreværkets varmeproduktion vil ikke falde. Det, at begge blokke kan fyres med træpiller, vil blot betyde, at blokkenes forskellige størrelse og energieffektivitet kan udnyttes i driftsplanlægningen for at sikre den samlet set bedst mulige energieffektivitet på Avedøreværket. Konverteringen vil samtidig give større sikkerhed for en CO₂-neutral varmeproduktion, idet Avedøreværk 2 vil kunne agere som reserve for Avedøreværk 1 i tilfælde af havari".

Med venlig hilsen

Lykke Friis