



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Energipolitiske Udvalg
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Energipolitisk Udvalg har i brev af 2. september 2010 stillet mig følgende spørgsmål 209 og 210 alm. del, stillet efter ønske fra Mogens Jensen (S), som jeg hermed skal besvare.

16. september 2010

J.nr.1003-0368

Spørgsmål 209:

"Hvad er ministerens holdning til det stop for opførelse af vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune, der blev omtalt i regionalpressen den 26. august 2010, som konsekvens af en manglende transformerstation?"

Svar:

Jeg synes, at det er ærgerligt, at manglende kapacitet i elnettet kan forsinke tilslutning af vindmøller, og det er mig bekendt første gang, at denne situation opstår. Det skyldes bl.a., at netselskaberne af hensyn til behovet for investeringen i nettet i Danmark skal have garanti fra vindmølleejeren, før netforstærkningen påbegyndes.

Det er dog vigtigt at understrege, at der som nævnt i svaret på spørgsmål 207 er fuld gang i udbygningen med vindmøller i området, og at transmissionsnettet for nylig er udbygget i den nordligste del af kommunen

Reglerne for tilslutning af vindmøller er udformet i et balanceret hensyn til vindmølleejere og elforbrugere. Vindmølleejerne har ret til nettilslutning, mens netselskabet får sikkerhed for, at investeringen i elnettet er nødvendig. Dette skal sikre elforbrugere mod splidte investeringer i nettet, hvis møllerne alligevel ikke blev bygget.

Med venlig hilsen

Lykke Friis