



ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTEREN

18. februar 2010

**Endelig besvarelse af spørgsmål 101 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 16. december 2009 efter ønske fra Thomas Jensen (S).**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål 101:**

Ministeren bedes redegøre for, om oplysningerne om vandhaner til det danske marked på hjemmesiden <http://www.godkendtevandhaner.dk/> betyder, at man som forbruger har sikkerhed for, at afsmitning af bly og cadmium til drikkevandet fra ens vandhane er under de fastsatte grænseværdier, hvis den findes på hjemmesidens liste over VA-mærkede og dermed godkendte vandhaner?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Vandhanerne på hjemmesiden [www.godkendtevandhaner.dk](http://www.godkendtevandhaner.dk) er VA-godkendte. Det er ETA-Danmark, der varetager driften af [www.godkendtevandhaner.dk](http://www.godkendtevandhaner.dk).

VA-godkendelsesordningen er fastsat i bygningsreglementets (BR08) kapitel 8.4.1, hvor det fremgår, at byggevarer, fx vandhaner, der indgår i eller tilsluttes drikkevandsinstallationer, skal have en VA-godkendelse for at overholde de sundhedsmæssige krav til drikkevandets kvalitet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen).

I overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørelsen, der administreres af By- og Landskabsstyrelsen, er VA-godkendte vandhaner testet for afgivelse af bly og cadmium. VA-godkendelsen sikrer, at afsmitningen bly og cadmium er under de fastsatte grænseværdier.”