



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

7. december 2009

Besvarelse af spørgsmål 38 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 25. november 2009 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 38:

Ministeren bedes redegøre for, om kravene til vandhaner er sundhedsfagligt begrundede? Herunder, om der ud fra en sundhedsfaglig vurdering er behov for yderligere krav til vandhaner?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Vandhaner skal have en VA-godkendelse for at overholde de sundhedsmæssige krav til drikkevandets kvalitet, som følger af Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen), der administreres af By- og Landskabsstyrelsen. Kravene til vandhaner er således fastsat for at sikre, at drikkevandsbekendtgørelsens krav til drikkevandet overholdes.

Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemførte i 2008 en forundersøgelse af afsmitning af tungmetaller fra vandhaner til drikkevand. Undersøgelsen viste, at der kunne være nikkel og bly i drikkevandet. VA-godkendelsesordningen indebærer i dag en test for bly og cadmium. På den baggrund har Erhvervs- og Byggestyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen igangsat en undersøgelse, der skal klarlægge om godkendelsesordningen bør ændres, således at den i fremtiden også omfatter kontrol for nikkel.