



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

22. december 2009

Besvarelse af spørgsmål 62 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 15. december 2009 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 62:

Hvordan sikrer ministeren i dag, at vandhaner ikke indeholder bly eller nikkel?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, som har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig.

"I henhold til bygningsreglementets (BR08) kapitel 8.4.1 skal byggevarer, fx vandhaner, der indgår i eller tilsluttes drikkevandsinstallationer, have en VA-godkendelse for at overholde de sundhedsmæssige krav til drikkevandets kvalitet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen), der administreres af By- og Landskabsstyrelsen. En VA-godkendelse betyder derfor, at vandhanen er testet for afgivelse af bly og cadmium, samt at den er godkendt og lovlig. Producenter, importører og forhandlere har pligt til at sikre sig, at deres produkter er VA-godkendte, inden de markedsføres og sælges i Danmark.

Derudover har Erhvervs- og Byggestyrelsen samt By- og Landskabsstyrelsen igangsat en undersøgelse med henblik på at vurdere, om VA-godkendelsesordningen bør ændres, således at den også omfatter kontrol for nikkel. Det forventes, at denne undersøgelse er afsluttet i efteråret 2010."

Jeg henviser i øvrigt til min besvarelse af spørgsmål 37 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 25. december 2009 efter ønske af Thomas Jensen (S).