



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

18. januar 2010

Endelig besvarelse af spørgsmål 66 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 15. december 2009 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 66:

Er ministeren vidende om, hvorvidt vandhaners eller brusehoveders indvendige bearbejdning – herunder indvendig fuld forkromning – kan have indflydelse på, om der udvikler sig legionella bakterier i drikkevand og badevand?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Hvis vandhaners eller brusehoveders indvendige bearbejdning består af metaller, har dette ikke indflydelse på udvikling af legionella.”

Jeg henviser i øvrigt til min besvarelse af spørgsmål 65 alm. del.