



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

18. januar 2010

Besvarelse af spørgsmål 77 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 16. december 2009 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 77:

Er ministeren vidende om, hvorvidt en vandhanes råmateriale kan have indflydelse på, om vandhanen afgiver tungmetaller, herunder bly og nikkel, i drikkevandet?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”VA-godkendelsen sikrer, at byggevarer, fx vandhaner, der indgår i eller tilsluttes drikkevandsinstallationer, overholder de sundhedsmæssige krav til drikkevandets kvalitet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen), der administreres af By- og Landskabsstyrelsen. En VA-godkendelse betyder derfor, at vandhanen er testet for afgivelse af bly og cadmium, samt at den er godkendt og dermed lovlig.

I 2008 gennemførte FORCE Technology på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen en forundersøgelse af afsmitning af tungmetaller fra vandhaner til drikkevand. Undersøgelsen viste, at der kunne afsmittes nikkel til drikkevandet. På den baggrund har Erhvervs- og Byggestyrelsen sammen med By- og Landskabsstyrelsen igangsat en undersøgelse, der skal klarlægge, om godkendelsesordningen bør ændres, således at den i fremtiden også omfatter kontrol for nikkel. Det forventes, at denne undersøgelse er afsluttet i efteråret 2010.”