



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

18. januar 2010

Besvarelse af spørgsmål 93 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 16. december 2009 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 93:

Er der sikkerhed for, at alle vandhaner på ministeriets hjemmeside www.godkendtevandhaner.dk ikke afgiver tungmetaller i drikkevandet?

- a. Er vandhanerne på hjemmesiden testet for bly?
- b. Er vandhanerne på hjemmesiden testet for cadmium?
- c. Er vandhanerne på hjemmesiden testet for nikkel?
- d. Er vandhanerne på hjemmesiden testet for krom?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Vandhanerne på hjemmesiden www.godkendtevandhaner.dk er VA-godkendte. VA-godkendelsesordningen er fastsat i bygningsreglementets (BR08) kapitel 8.4.1, hvor det fremgår, at byggevarer, fx vandhaner, der indgår i eller tilsluttes drikkevandsinstallationer, skal have en VA-godkendelse for at overholde de sundhedsmæssige krav til drikkevandets kvalitet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen).

I overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørelsen, der administreres af By- og Landskabsstyrelsen, er VA-godkendte vandhaner testet for afgivelse af bly og cadmium.

I forhold til spørgsmålet om nikkel og krom gennemførte FORCE Technology på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2008 en forundersøgelse af afsmitning af tungmetaller fra vandhaner til drikkevand. Undersøgelsen viste, at der kunne afsmittes nikkel. På den baggrund har Erhvervs- og Byggestyrelsen sammen med By- og Landskabsstyrelsen igangsat en undersøgelse, der skal klarlægge, om godkendelsesordningen bør ændres, således at den i fremtiden også omfatter kontrol for nikkel. Det forventes, at denne undersøgelse er afsluttet i efteråret 2010. Derudover viste FORCE Technology's forundersøgelse, at afgivelsen af krom fra vandhaner ikke overskrider de sundhedsmæssige krav, der er fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen.”