



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

3. december 2009

Besvarelse af spørgsmål 106 alm. del stillet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009 efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard (SF).

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 106:

Vil ministeren oplyse, hvordan kravene til radon-afskærmning vil blive håndteret i forbindelse med kravene til renovering i det kommende Bygnings Reglement 2010?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Bygningsreglementet 2008 (BR08) stiller krav om, at alt nybyggeri skal radonsikres. De relevante krav til nybyggeri gælder også, når der er tale om en væsentlig ombygning eller anvendelsesændring. Det er kommunen, der som bygningsmyndighed i den konkrete sag vurderer, hvorvidt der er tale om en væsentlig ombygning eller anvendelsesændring. Det er således kommunen, der vurderer, om den konkrete ombygning er så væsentlig, at kravene til radonsikring skal overholdes. Dette vil også være tilfældet i bygningsreglementet 2010.

Bygningsreglementet indeholder derudover anbefalinger om radon til bygningsejere i eksisterende byggeri. Det anbefales, at bygningsejere gennemfører tiltag, der skal sænke radonindholdet i indeklimaet, når dette overskrider 100 Bq/m³. Anbefalingen gælder uanset, om der foretages renoveringer i boligen.

Hvis der i boligen er radonkoncentrationer på mellem 100 og 200 Bq/m³, anbefales enkelte og billige foranstaltninger, fx at tætte utætheder i fundamentet og/eller øge ventilationen. Denne løsning er ofte ikke særlig kostbar. I tilfælde med radonkoncentrationer over 200 Bq/m³ anbefales det at iværksætte mere effektive tiltag, fx at etablere radonsug under huset. Dette tiltag er meget effektivt og koster 30-50.000 kr.