



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

23. marts 2010

Besvarelse af spørgsmål 46 alm. del stillet af Det Politisk- Økonomiske Udvalg den 1. marts 2010 efter ønske fra René Skau Björnsson (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 46:

Vil ministeren oplyse, om det ville have været muligt og/eller en forpligtelse, inden for lovens rammer og hensynet til bygningens arkitektur, at sikre adgang på lige fod med andre gennem hoveddøren for personer i kørestol til banegården i Næstved i forbindelse med renoveringen af pladsen foran banegården?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg kan ikke tage stilling til den konkrete sag vedrørende banegården i Næstved, da det er kommunalbestyrelsen, der i henhold til byggelovens § 16 C, stk. 1, skal tilse, at byggeselskabets bestemmelser i den konkrete sag bliver overholdt.

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Det fremgår af kapitel 3.1, stk. 2, i Bygningsreglement 2008 (BR08), at der kan ske lempelser fra bygningsreglementets bestemmelser om ombygning, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Af vejledningsteksten til denne bestemmelse fremgår det desuden, at ombygningsarbejder skal ske under størst mulig hensyntagen til personer, hvis bevægelses- og orienteringsevne er nedsat. Kommunalbestyrelsen skal således tilse, at bygningsreglementets krav til tilgængelighed for mennesker med handicap, herunder krav til niveaufri adgang ved indgangsdøre, i størst muligt omfang finder anvendelse i forbindelse med ombygninger af eksisterende bygninger som eksempelvis banegårdsbygninger.

Det fremgår endvidere af Erhvervs- og Byggestyrelsens ”Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser” fra 2008, at tilgængelighedskravene skal overholdes ved væsentlige ombygninger. Etablerer man for eksempel nye adgangsforhold til en eksisterende bygning, skal bestemmelsen om niveaufri adgang opfyldes, hvis de nye adgangsforhold i sig selv kan betragtes som en væsentlig ombygning.

Vurdering af hvilke krav, der skal stilles i den konkrete sag, skal i forbindelse med byggesagsbehandlingen foretages af kommunalbestyrelsen.”

