



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Sundhedspolitisk Udvalg
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Sundhedspolitisk Udvalg har i brev af 20. november 2009 stillet mig følgende spørgsmål 157 alm. del, stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF), som jeg hermed skal besvare.

Dato 21. december 2009

Spørgsmål 157

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 11. oktober 2009 fra Finn og Hanne Pinholt vedr. højspændingsledninger, jf. alm. del - bilag 100."

Svar

Henvendelsen vedrører udvidelsen af 400 kV højspændingsforbindelsen mellem Kassø og Tjele. Udvidelsen blev aftalt sammen med kabellægning af hele 132 og 150 kV-nettet i nye retningslinjer for kabellægning og udvidelse af eltransmissionsnettet. Alle partier bag energiaftalen fra den 21. februar 2008 sluttede op om aftalen den 4. november 2008. Det indgår i aftalen, at fremtidige 400 kV-ledninger på sigt skal kabellægges, men tre navngivne strækninger, herunder den mellem Kassø og Tjele, udvides som luftledning. Det er teknisk problematisk og meget dyrt på nuværende tidspunkt at kabellægge 400 kV-forbindelser på lange strækninger.

For så vidt angår de sundhedsmæssige aspekter ved at bo i nærheden af højspændingsledninger, har jeg forelagt henvendelsen for Sundhedsstyrelsen, der er ansvarlig myndighed. Sundhedsstyrelsen har bidraget til besvarelsen af henvendelsen med vedlagte notat, hvortil jeg kan henholde mig.

Med venlig hilsen

Lykke Friis