



MINISTEREN

Dato 23. november 2009

Dok.id 932484

J. nr. 004-u18-1379

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Trafikudvalget har i brev af 12. november 2009 stillet mig følgende spørgsmål 215 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 215:

"Ministeren bedes gøre rede for, hvorvidt samtlige transformatorstationer og andre elektriske anlæg på Kystbanen fungerer tilfredsstillende, eller om der er anlæg - og i givet fald hvilke - som kræver hyppigere tilsyn eller vedligeholdelse end, hvad der er gængs."

Svar:

Banedanmark har oplyst, at kørestrømsanlæg med tilhørende elektriske anlæg på Kystbanen fungerer tilfredsstillende med den nuværende belastning, og vil blive fremtidssikret som beskrevet i svar på TRU spørgsmål 213.

Opgaven kan ikke løses ved ekstra vedligeholdelse, da problemet er, at anlægget har nået sin maxydelse i forhold til den kapacitet, som anlægget er konstrueret til.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed