



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Dato 16. december 2009  
Dok.id 948834  
J. nr. 004-u18-1456

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 7. december 2009 stillet mig følgende spørgsmål 459 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 459:

"Hvilke muligheder er der for at fremskynde udskiftningen af de overbelastede transformatorer på Kystbanen, så de er installeret og testet i god tid, inden de ti nye Øresundstogsæt indsættes i løbet af 2010?"

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser at: "Det er ikke muligt at fremskynde levering og opsætning af nye transformere til Kokkedal yderligere, da transformere af denne størrelse altid skal specialfabrikeres, hvilket forventes at tage ca. 18-24 måneder. For at opnå en acceptabel forsyningssituation indtil de nye transformere er installeret, gennemføres en akut løsning ved at påbygge blæsere på køleribberne, kaldet forceret køling, på transformerne i Kokkedal og Vigerslev, hvorved mærkeeffekten af transformerne kan øges med 25 pct. Der vil således være tilstrækkelig kørestrømskapacitet til de nye Øresundstogsæt."

Jeg har ikke yderligere at tilføje.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed