



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Dato 8. april 2010

Dok.id

J. nr. 2010-1847

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 10. marts 2010 stillet mig følgende spørgsmål 944 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 944:

"Ministeren bedes kommentere henvendelse af 9. marts 2010 fra Fællesdriften af Høje Gladsaxe vedr. postkasseanlæg, jf. TRU alm. del – bilag 254."

Svar:

Sagen drejer sig om opstilling af brevkasseanlæg i den del af Fællesdriften af Høje Gladsaxes byggeri, som består af højhuse. Sagen har verseret i længere tid.

Færdselsstyrelsen oplyser, at Gladsaxe kommunes forvaltning har givet afslag på en ansøgning fra Fællesdriften om opstilling af brevkasseanlæg i indgangspartierne i højhusene med henvisning til, at den fri bredde til passage dermed ville blive reduceret til mindre end de 130 cm, som kræves i bygningsreglementet.

Post Danmark, som har set på forholdene i ejendommene ved flere lejligheder, har foreslået fem andre løsningsmuligheder:

- Placering i gennemgang til bagdør
- Placering foran indgangspartier
- Placering foran bagindgangen
- Placering i et eller flere aflåste skure
- Placering i samlede anlæg ved bygningernes gavle

Ingen af disse løsningsforslag vil efter Færdselsstyrelsens vurdering stride mod bygningsreglementets krav til bredde for fri passage.

Fællesdriften kan frit vælge den af løsningerne, som Fællesdriften foretrækker, idet de alle kommer så tæt på at opfylde bekendtgørelsens bestemmelser, som det efter en konkret vurdering af forholdene kan lade sig gøre.



Færdselsstyrelsen har ved brev af 2. oktober 2009 oversendt de seneste løsningsforslag fra Post Danmark med den bemærkning, at Post Danmarks løsningsforslag synes hensigtsmæssige i forhold til afleveringsforholdene i ejendommene.

Side 2/2

Jeg finder ikke anledning til at bemærke yderligere til materialet.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt