



Miljø- og Planlægningsudvalget

Til: Økonomi- og erhvervsministeren

Dato: 6. maj 2011

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

MPU alm. del - spørgsmålet er stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU)

Spørgsmål 658

Vil ministeren oplyse, hvad sammenhængen er, når der i en VA-godkendelse stilles krav om, at en vandhane maksimalt må have en blyafsmittning på 10 ug/l vand og at Miljøstyrelsen på sin hjemmeside oplyser, at grænseværdien for blyafsmittning ved indgangen til boligen er 5 ug/l og 10 ug/l ved udgangen af den enkelte taphane? Herunder hvad ministeren mener om, at der både kan være blyafsmittning fra kuglehaner, stopventiler, målerur, rørsystem og vandhane og at den samlede maksimale afsmittning kun må være 5 ug/l for at sikre kravet om at der maksimalt må være 10 ug/l ved udgangen af taphanen?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 18. maj 2011.

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Thomas.Jensen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Steen Gade
formand