



Folketingets Boligudvalg

Departementet

Holmens Kanal 22
1060 København K

Tlf. 3392 9300

Fax. 3393 2518

E-mail sm@sm.dk

Dato: 28. april 2011

TOF/ J.nr. 2011-1938

Under henvisning til Folketingets Boligudvalgs brev af 15. marts 2011 følger hermed socialministerens endelige svar på spørgsmål nr. 111 (BOU Alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).

Spørgsmål nr. 111:

"Vil ministeren bekræfte, at der i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse til ethvert byggeri er krav om at byggeriet forsynes med en tæt dampspærre udført i henhold til Bygningsreglementet og dette krav stadig eksisterer, selv om byggeriet ændres, f.eks. efter en 10-årig periode?"

Svar:

Jeg har bedt Erhvervs- og Byggestyrelsen om bidrag til besvarelsen af spørgsmålet, idet bygningsreglementet henhører under denne styrelse.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har oplyst,

"at det af bygningsreglement 2010, kapitel 4.6, stk. 1 fremgår, at bygninger skal udføres, så vand og fugt ikke medfører skader eller brugsmæssige gener, herunder forringet holdbarhed og utilfredsstillende sundhedsmæssige forhold.

Kravet er gældende i hele bygningens levetid. Hvis der gennemføres væsentlige ombygninger, vil disse være omfattet af byggelovens § 2 og dermed en fornyet byggesagsbehandling. I denne forbindelse vil det igen skulle sikres, at ovennævnte krav fortsat er opfyldt.

Kravet er et funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis. Det betyder, at der i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse ikke kan stilles krav om, at byggeriet forsynes med en tæt dampspærre, men udelukkende, at oven-

stående bestemmelse opfyldes. I den enkelte bygning kan en dampspærre være en del af den samlede løsning, der har til formål at sikre, at ovennævnte bestemmelse overholdes.”

Jeg kan henholde mig hertil.

Benedikte Kiær

/ Mikael L. Kristensen