



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

9. november 2010

Besvarelse af spørgsmål 14 alm. del stillet af Boligudvalget den 20. oktober 2010 efter ønske fra René Skau Björnsson (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Mener ministeren, at det vil være i overensstemmelse med bygningsreglement 2010, hvis der bygges en biograf med mere end en sal (f.eks. syv), og der ikke installeres teleslynge i den ene sal?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Af kapitel 8.1, stk. 12 i bygningsreglement 2010 (BR10) fremgår det, at forsamlingslokaler, herunder rum, der er indrettet til fælles aktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal have fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.

Af vejledningsteksten fremgår det, at bestemmelsen blandt andet omfatter biografer.

Såfremt der bygges nye biografale, der er omfattet af byggeloven, skal der således etableres et teleslyngeanlæg eller en lignende installation i disse sale.”