



ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTEREN

25. juli 2011

**Besvarelse af spørgsmål 154 alm. del stillet af Boligudvalget den 27. juni 2011 efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Er ministeren bekendt med at den svenske pendant til Beredskabsstyrelsen tidligere har konkluderet, at tiden fra en ildebrand opstår, til der sker overtænding, er faldet fra 15 minutter i 1950 til ned til 3 minutter i dag - og at det især skyldes øget plast og andre kunstige materialer i hjemmet?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Erhvervs- og Byggestyrelsen er bekendt med, at den øgede mængde af indbo, som blandt andet består af plastmaterialer, kan medføre en hurtigere overtænding i hjemmet, da plast er et mere brandbart materiale end fx træ, glas og stål.

Dette vurderes imidlertid ikke at have betydning for det nye forslag i eksempelsamlingen, som udelukkende vedrører brandsikkerhed i forhold til de byggetekniske krav. Anvendelsen af plastbaseret isolering i facadesystemer, som udføres i overensstemmelse med eksempelsamlingen, vil ikke øge mængden af brandbart materiale i hjemmet, da forslaget anviser brug af plastbaseret isolering på ydervæggene af enfamiliehuse og ikke indvendig i selve huset.”