



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

25. juli 2011

Besvarelse af spørgsmål 157 alm. del stillet af Boligudvalget den 27. juni 2011 efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Er ministeren bekendt med, at anvendelsen af skumisulering uden brandhæmmer - i facader - gennem de seneste år er blevet forbudt i de fleste europæiske lande, herunder Tyskland?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”I Danmark kan man ligesom i andre lande anvende plastbaseret isolering, der er behandlet med brandhæmmer. Dokumentationen for, at anvendelsen er sikkerhedsmæssig forsvarlig, vil være den samme som for isoleringsmaterialer uden brandhæmmer. Det vil sige, at der enten skal foreligge en særskilt dokumentation, eller også kan eksemplerne i eksempelsamlingen anvendes.

Byggeskik er forskellig fra land til land, og det er muligt at beskytte en bygning mod brand på mange måder. Ofte er der sammenhæng mellem, hvor meget brandhæmmer, der er i et isoleringsmateriale, og kravet til tykkelsen af det nødvendige pudslag. Flere lande har under hensyntagen til deres lokale byggeskik valgt at stille krav om brugen af flammehæmmer i plastbaseret isolering. I andre lande, herunder i Danmark, Norge og Sverige, stiller man i stedet skrapere krav til forseglingen af isoleringen.

Ved en prøvning i SP FIRE 105, som beskrevet i den kommende eksempelsamling, tages der netop hensyn til, hvor brandbart isoleringsmaterialet er, og dermed hvor tykt et pudslag, der er nødvendigt for, at facadesystemet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvende. Det vurderes, at anvendelsen af plastbaseret isolering i overensstemmelse med eksempelsamlingen ikke vil øge risikoen for brand.”