



ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTEREN

25. juli 2011

**Besvarelse af spørgsmål 158 alm. del stillet af Boligudvalget den 27. juni 2011 efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Er ministeren bekendt med, at man i Sverige løbende oplever, at skumisolering - herunder skum i facader - er involveret i store brande - senest mandag den 13. juni 2011, hvor en svejningsopgave resulterede i en brand i et nybyggeri i Brunstorp i Sverige, der nåede at sprede sig til fire etager inden brandfolk fik bekæmpet ilden. Jf. artikel lagt på Jönköping nyhedssitet: jnytt.se, den 13 juni 2011 kl. 12:13.

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Erhvervs- og Byggestyrelsen har kendskab til en række brande i bygninger i udlandet, hvor plastbaseret isolering har været anvendt. Der har imidlertid i alle de undersøgte tilfælde været tale om høje og mere komplekse bygninger, end der gives mulighed for i eksempelsamlingen, og brandforløbet i disse brande er derfor ikke sammenlignelige med et eventuelt brandforløb i et enfamilieshus.

Det omtalte eksempel fra Sverige omfatter også en bygning, der er væsentligt større end de enfamilieshuse, som er omfattet af udkastet til den reviderede eksempelsamling.”