



ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTEREN

10. februar 2011

**Besvarelse af spørgsmål 65 alm. del stillet af Boligudvalget 24.januar 2011 efter ønske fra René Skau Björnsson (S).**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, når Domstolsstyrelsen i forhold til en konkret byggesag i Holstebro vurderer, at der ikke skal installeres teleslynge i en retssal i en nybygning, og derved bestemmer, at retssalen ikke er omfattet af kravet i bygningsreglementet om installation af teleslynge?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Erhvervs- og Byggestyrelsen kan ikke udtale sig om konkrete sager, men kan udtale sig om bygningsreglementets generelle bestemmelser i forhold til installation af teleslynger.

Bygningsreglementet (BR10) har krav om, at der i forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter som koncerter, foredrag og anden underholdning, skal være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.

Dette indebærer, at der er mulighed for at installere andre løsninger end faste teleslyngeanlæg, såfremt disse fungerer på minimum samme niveau som et teleslyngeanlæg.

Af vejledningsteksten fremgår det, at de nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, aulaer og koncertsale. Almindelige undervisningslokaler i folkeskoler og eksempelvis mødelokaler i kontorbyggeri er ikke omfattet.

Det er kommunalbestyrelsen, der i henhold til byggeloven skal tilse, at bygningsreglementets bestemmelser overholdes. Kommunen skal ud fra en konkret vurdering af den enkelte sag vurdere, om der er tale om et lokale, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om installation af teleslynger eller lignende installation.”