



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

10. februar 2011

Besvarelse af spørgsmål 66 alm. del stillet af Boligudvalget den 24. januar 2011 efter ønske fra René Skau Björnsson (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, om ikke det er korrekt, at der altid skal etableres niveaufri adgang til en bygning, der bygges om i forbindelse med ændret anvendelse af bygningen – med et ændret og forøget besøg af mennesker?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”I bygningsreglementet (BR 10) er der krav om, at der ved alle yderdøre til hver bolig og anden enhed skal etableres niveaufri adgang til enheder og eventuelle elevatorer i stueetagen.

Styrelsen kan endvidere oplyse, at kravene i BR 10, herunder tilgængelighedskravene, skal overholdes ved væsentlige anvendelsesændringer. Hvorvidt en anvendelsesændring er væsentlig afhænger af, om den ændrede anvendelse betyder, at der stilles andre krav til den nye anvendelse end den tidligere. Såfremt kommunalbestyrelsen i forbindelse med byggesagsbehandlingen vurderer, at der i en konkret sag er tale om en væsentlig anvendelsesændring, kan dette medføre krav om eksempelvis niveaufri adgang.”