



ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTEREN

10. februar 2011

**Besvarelse af spørgsmål 67 alm. del stillet af Boligudvalget den 24. januar 2011 efter ønske fra René Skau Björnsson (S).**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Vil ministeren oplyse, om det ikke er korrekt, at der altid skal etableres et handicaptoilet, hvis der på en etage, hvor der ikke i forvejen eksisterer et handicaptoilet, etableres toiletter til brug for det publikum, der kommer i bygningen, f.eks. hvis der etableres toiletter på en gang på et hotel?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”I bygningsreglementet (BR10) er der krav om, at såfremt der i forbindelse med ombygning etableres nye wc-rum, som er offentligt tilgængelige eller til brug for andre personer end de i bygningen beskæftigede, skal mindst et af disse rum indrettes, så de kan benyttes af personer med handicap.”