



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

10. februar 2011

Besvarelse af spørgsmål 68 alm. del stillet af Boligudvalget den 24. januar 2011 efter ønske fra René Skau Björnsson (S).

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, om ikke det er korrekt, at kravene i bygningsreglementet om indretning af værelser med fuld tilgængelighed for personer med handicap skal forstås således, at antallet af tilgængelige værelse skal være med tilgængelige bade- og toiletfaciliteter "inde" på værelserne, dvs. med direkte adgang fra værelse og til eget bad/toilet?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

"Erhvervs- og Byggestyrelsen forstår spørgsmålet således, at der er tale om værelser, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om hotelværelser m.v.

I bygningsreglementet (BR10) er der krav om, at der ved hoteller, kroer og lignende bygninger med 10 sengepladser eller derover skal indrettes mindst 2 sengepladser med egne wc- og badefaciliteter, der er fuldt tilgængelige for personer i kørestol."