



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Energipolitiske Udvalg
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Energipolitisk Udvalg har i brev af 3. februar 2011 stillet mig følgende spørgsmål nr. 92, alm. del, efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål 92:

"I betragtning af, at det var en betingelse for at ombygge og bruge kul i hovedkedlen på Avedøreværk 2, at "selskabet samtidig øger anvendelsen af biomasse med 500.000 ton årligt", bedes ministeren redegøre for, hvor og hvornår denne ekstra mængde biomasse vil blive anvendt."

Svar:

Der blev i godkendelsen af kulanvendelse på Avedøreværkets blok 2 fra februar 2009 stillet et vilkår om, at DONG Energy's samlede anvendelse af biomasse øges til 22,7 peta-joule årligt. Denne energimængde svarer til DONG Energy's andel af biomasseforpligtelsen i biomasseaftalen fra 1993 plus ekstra 500.000 ton biomasse. Den ekstra biomasse er et vilkår for kulgodkendelsen, hvilket betyder, at den skal anvendes i de år, hvor Avedøreværkets blok 2 anvender kul. DONG Energy har mulighed for at opspare merforbrugt biomasse til efterfølgende år.

Vilkåret i kulgodkendelsen ændrer ikke ved biomasseaftalen fra 1993 og opfølgningen fra 1997. Denne aftale er implementeret ved biomassekapacitetskrav i bevillingerne for DONG Energy og Vattenfall. DONG Energy har frihed til selv at vælge, på hvilke anlæg biomassen anvendes, når blot kapacitetskravene i bevillingerne overholdes. Hermed kan DONG Energy tilrettelægge deres brændselsanvendelse økonomisk, driftsmæssigt og miljømæssigt optimalt. Regeringen ser ingen anledning til at regulere præcist, på hvilke anlæg biomassen anvendes. Dette ville tværtimod være forbundet med ekstraomkostninger uden at tjene noget miljømæssigt formål.

Det er derfor ikke muligt at svare præcist på, hvor biomassen, herunder de ekstra 500.000 ton, vil blive anvendt. Det bemærkes dog, at kulfyringsmuligheden på Avedøreværkets blok 2 ikke udelukker fortsat anvendelse af biomasse på denne blok.

Det er et krav i godkendelsen af kul på Avedøreværkets blok 2, at DONG Energy indberetter foregående års biomasseforbrug senest 15. februar. Det er 1½ måned tidligere end den indberetning, der sker i forbindelse med kvoteloven, hvor producenterne skal indberette uafhængigt verificerede data senest 31. marts. Sigtet med den tidlige indberetning af biomasseforbruget er, at der kan gribes ind i forbindelse med kultilladelsen, i fald biomassevilkåret ikke overholdes. Ifølge den første indberetning

Dato 23. februar 2011

J.nr. 2011-724

for 2010 har DONG Energy anvendt ca. 16,5 PJ biomasse. Kravet i tilladelsen er 15,6 PJ i de år, hvor der *ikke* anvendes kul på Avedøreværkets blok 2, hvilket var tilfældet i 2010. Der er således ifølge de indberettede tal tale om en overopfyldelse af vilkåret i 2010.

Det kan i øvrigt bemærkes, at der på Avedøreværkets blok 2 i 2010 blev anvendt omkring 775.000 tons biomasse. Til sammenligning anvendte blokken 460.000 tons biomasse i 2009.

Med venlig hilsen

Lykke Friis