



Besvarelse af forsvarsudvalgsspørgsmål nr. 165 stillet af folketingsmedlem Karen Jespersen, V.

Spørgsmål nr. 165:

"Vil ministeren i forlængelse af spørgsmål FOU alm. del 164 redegøre for hvor lang tid der, med de gældende regler, kan gå fra alarmering til brandslukningskøretøjerne er fremme ved brandstedet?"

Svar:

Beredskabsstyrelsen er anmodet om en udtalelse til brug for Forsvarsministeriets besvarelse.

Beredskabsstyrelsen har i den anledning oplyst følgende:

"Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter kravene til udrykningstiden som led i serviceniveauet. I Beredskabsstyrelsens udtalelser over de kommunale planforslag indgår en vurdering af, om der kan ydes en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljø, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1.

Af de udrykningsrapporter, der er registreret i Beredskabsstyrelsens elektroniske indberetningssystem ODIN, fremgår det, at den gennemsnitlige udrykningstid på landsplan i 2010 var på ca. 8 minutter for første udrykningskøretøj. I 76 pct. af samtlige udrykninger var udrykningen fremme inden for 10 minutter. I 17 pct. af tilfældene gik der mellem 10 og 15 minutter, før udrykningen var fremme, og kun i ca. 6 pct. af tilfældene gik der mellem 15 og 25 minutter."

Jeg kan henholde mig til det, som Beredskabsstyrelsen har oplyst og henviser i øvrigt til min besvarelse af spørgsmål 164.